






Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize


Generální projektant:						<b>PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.</b>		<b>ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKEHO 11 602 00 BRNO</b>		<b>PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951</b>	
Hl. inženýr projektu		Ing. Hana Svobodová				Projektant profese					
Zodp. projektant		Bc. Petr Mana									
Vypracoval		Romana Chládková									
Investor MU ESF, Lipová 41a Brno											
Stavba  <b>ESF - Stavební úpravy - kavárna</b>						Stupeň		JP			
						Datum		02/2017			
						Formát		1x A4			
						Zak. č.		3294			
Část		D.1.4.5 Zařízení silnoproudé elektrotechniky						Měřítko		-	
Název výkresu		Výpočty osvětlení						Č. výkresu		Revize	
								101		00	

Objekt : Kavárna Lipová  
Popis : kavárna - posezení  
Číslo projektu : 059-2016  
Datum : 16.11.2016

## Prostor 1

### Výsledky výpočtu, Prostor 1

#### Pseudobarvy, Srovnávací rovina 1.1 (E)



#### Výška srovnávací roviny

Udržovaná osvětlenost  
Minimální osvětlenost  
Maximální osvětlenost  
Rovnoměrnost  $U_0$   
Rovnoměrnost  $U_d$

$Em$  : 0.70 m  
 $E_{min}$  : 135 lx  
 $E_{min}$  : 32 lx  
 $E_{max}$  : 220 lx  
 $E_{min}/E_m$  : 1 : 4.19 (0.24)  
 $E_{min}/E_{max}$  : 1 : 6.80 (0.15)