


LEGENDA:

- HRANICE ŘEŠENÉ OBLASTI
- ÚNIKU DO VOLNÉHO PROSTORU
- SMĚR ÚNIKU
- PHP
- PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ (STÁVAJÍCÍ)
- STÁVAJÍCÍ HADICOVÝ SYSTÉM (HYDRANT)
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- ÚV
- ÚNIKOVÝ VÝCHOD


ROZMĚR ZNAČEK – 300x150 mm
VIDITELNÉ A ROZPOZNATELNÉ I PŘI PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL. ENERGIE
MIN. PO DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU K BEZPEČNÉMU OPUŠTĚNÍ OBJEKTU,
VHODNÉ DO PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM JSOU POUŽÍVÁNY, A ZHOTOVENY
Z ODOLNÉHO MATERIÁLU – FOTOLUMINISCENČNÍ NEBO REFLEXNÍ,
PŘI SNÍŽENÉ VIDITELNOSTI VYDÁVAT SVĚTLO NEBO BÝT OSVĚTLENY

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	PODLAHA	STĚNY	POZNÁMKA
N04003	UMÝVÁRNA	5,54	2,70	[P1]	KERAMICKÁ DLAŽBA	STROPNÍ PODHLED stáv. S.V. (2700)
N04006a	WC1	1,80	2,50	[P1]	KERAMICKÁ DLAŽBA	STROPNÍ PODHLED S.V.=2500
N04006b	WC2	1,80	2,50	[P1]	KERAMICKÁ DLAŽBA	STROPNÍ PODHLED S.V.=2500
N04004	SPRCHY	10,53	2,70	[P1]	KERAMICKÁ DLAŽBA	STROPNÍ PODHLED stáv. S.V. (2700)
N04005	KUCHYŇKA	16,34	2,70	[P2]	LITÁ PODLAHA	STROPNÍ PODHLED stáv. S.V. (2700)



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = stávající úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE: Rekonstrukce sociálního zázemí, koleje MU, nám. Míru 4, Brno		STUPEŇ PD: DSJ - DOKUMENTACE STAVBY JEDNOSTUPŇOVÁ		
		OBJEKT: SO01 - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ		
		PROFESE: D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		
INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 200 793 41-4	AUTORIZACE: 	
MÍSTO STAVBY: náměstí Míru 376/4, 602 00 Brno parc. č.: 417/1, 417/2, k.ú. Stránice		DATUM: 03/2017		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		FORMÁT: 2 × A4		
VEDOUcí PROJEKTU: Ing. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		KOPIE:		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. MARTIN DOKULIL mdokulil@intar.cz		MĚŘÍTKO: 1:150		
ZHOTOVITEL ČÁSTI: INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		VÝKRES: SCHÉMA PBŘ - PŮDORYS 4.NP		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 200 793 41-4/P3/D13	ČÍSLO VÝKRESU: 05	REVIZE:
VYPRACOVAL: Ing. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz				