ŘEZ B-B - BOURACÍ PRÁCE



POPIS BOURACÍCH PRACÍ:

OZN.	POPIS
2	VYBOURÁNÍ DVEŘNÍHO OTVORU - ZDĚNÁ VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA tl. 450mm, ZDIVO Z CPP NA MALTU *stěna plní statický charakter! před zahájením bouracích prací nutné dodržet níže předepsaný technologický postup před bouráním stěny: nutné podepřít stropní konstrukci (podstojkování) v blízkosti stěny / průvlaku* ***Technologický postup při bourání otvoru v nosné cihelné stěně:*** • Vysekání drážky pro ocel. I-profil na jednom z líců stěn (šířka drážky odpovídá šířce profilu, výška drážky cca o 150mm vyšší) • Upravení roznášecí plochy (plech nebo betonový roznášecí kvádřík) • Osazení I-nosníku, dozdění místa nad nosníkem CPP s dokliňováním • Provedení drážky na opačném líci a osazení I-profilu stejným způsobem • Po zatvrdnutí malty vybourání potřebného otvoru (vč. stávajících otvorů) • Úprava ostění, dozdění nového překladu na obou lících stěn, obalení pletivem a omítnutím překladu nového ostění *před bouráním stěny prověřit, zda ve stěně nevedou žádné funkční rozvody TZB !*
3	BOURÁNÍ LEHKÉ DĚLÍCÍ MONTOVANÉ PŘÍČKY ŠATEN tl. cca 50, 100mm, výška cca 2,3m, OCELOVÉ PROFILY, DŘEVOTŘÍSKOVÉ OPLÁŠTĚNÍ + HORNÍ PÁS PŘÍČKY Z OCELOVÉHO PLETIVA (výška pletiva cca 1,2 m) *nutné vybourat příčku pod úroveň čisté podlahy - odřezání ocel. sloupků až pod úroveň čisté podlahy !!*
4	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE 800/1970mm DVEŘE SOUČÁSTI LEHKÉ DĚLÍCÍ MONTOVANÉ PŘÍČKY ŠATEN, RÁM A VÝPLŇ DVEŘÍ SHODNÁ S K-CÍ PŘÍČKY CELKEM: 6 ks
13	PODLAHA (LITÉ TERACO) - PŘÍPRAVA PODKLADU CELÝ POVRCH PODLAHY VYČISTIT, ODMASTIT SAPONÁTEM, POTÉ OMÝT SODOVOU VODOU OBVODOVÉ SOKLÍKY PODLAHY BUDOU VYBOURÁNY, SOKLÍK NUTNÉ ODŘÍZNOUT POD ÚROVEŇ PODLAHY (NUTNÉ ODŘÍZNOUT PO ÚHLEM) V RÁMCI PŘÍPRAVY PODKLADU - ZBROUSIT NEROVNOSTI ("NÁVALKY") OD VYBOURANÝCH PŘÍČEK A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ
14	POVRCH STĚN A STROPŮ - PŘÍPRAVA PODKLADU ODSTRANĚNÍ VEŠKERÉ PŮVODNÍ VÝMALBY, DEMONTÁŽ PŮVODNÍCH LIŠT, ROZVODŮ A PRVKŮ ELEKTRO (NUTNÁ KOORDINACE S PROFESÍ ELEKTRO !!) OKLEPÁNÍ NESOUDRŽNÉ, ZDEGRADOVANÉ STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ŠTUKOVÉ OMÍTKY KOMPLETNÍ OČISTĚNÍ A PŘÍPRAVA PRO PENETRACI A NOVÉ SOUVRSTVÍ NOVÝCH OMÍTEK V CELÉ PLOŠE
15	VYKLIZENÍ STÁVAJÍCÍHO VYBAVENÍ PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE NUTNÉ VYKLIDIT STÁVAJÍCÍ NÁBYTEK A VYBAVENÍ MÍSTNOSTÍ NÁBYTEK A VYBAVENÍ BUDE ZACHOVÁN, USKLADNĚNÍ DLE POŽADAVKŮ INVESTORA *manipulace související s uskladněním*

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ NOSNÉ / NENOSNÉ ZDIVO, ZDIVO Z CPP

TECHNOLOGIE - PROVOZ OBJEKTU - UT, ZTI, EL

BOURANÉ ZDIVO A KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE - ZDIVO Z CIHEL

BOURANÁ LEHKÁ MONTOVANÁ PŘÍČKA ŠATEN, výška 2,3 m + 1,2 m (horní pás pletiva)
K-CE Z OCELOVÝCH PROFILŮ + DŘEVOTŘÍSKOVÉ OPLÁŠTĚNÍ S HORNÍM PÁSEM PLETIVA

NOVÉ ZDIVO A KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE
osazení nového překladu - ocelové profily

POZNÁMKA:

POZN.01 -PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NOVÉHO DVEŘNÍHO OTVORU NUTNÉ OSADIT OCEL. PŘEKLADY - 2*OCEL. PROFIL I120
- STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY: VSTUPNÍ HALA - HISTORICKÁ OZDOBNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, PROSTORY ŠATEN A CHODEB: LITÉ TERACO
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ K-CE OPATŘENA PODHLEDEM - RÁKOSOVÁ OMÍTKA / RESP. Z HERAKLITOVÝCH DESEK, NOVÉ ROZVODY ELEKTRO BUDOU ZASEKÁNY DO STROPNÍHO PODHLEDU
- ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH SKRYTÝCH A NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ SE POUZE PŘEDPOKLÁDAJÍ
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PODLAH A KONSTRUKCÍ OZNAČUJÍ STÁVAJÍCÍ VÝŠKY
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ A ROZVODŮ ELEKTRO V ŘEŠENÉ ČÁSTI -NUTNÁ KOORDINACE S PROFESÍ ELEKTRO
- POKUD SE BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ ODKRYJÍ NEZJIŠTĚNÉ KONSTRUKCE, KONTAKTUJTE ZPRACOVATELE PD

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = stávající úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	FSpS, TĚLOCVIČNA POD HRADEM - REKONSTRUKCE ŠATEN	STUPEŇ PD:	DSJ - DOKUMENTACE STAVBY JEDNOSTUPŇOVÁ
		OBJEKT:	SO01 - REKONSTRUKCE ŠATEN
		PROFESE:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	200 793 41-4
		DATUM:	03/2017
MÍSTO STAVBY:	Údolní 221/3, 602 00 Brno parc. č.: 623, k.ú. Město Brno	FORMÁT:	3 × A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:	
VEDOUCÍ PROJEKTU:	Ing. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz	MĚŘÍTKO:	1:50
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. MARTIN DOKULIL mdokulil@intar.cz		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz,info@intar.cz	VÝKRES:	ŘEZ B-B - BOURACÍ PRÁCE
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. MARTIN DOKULIL mdokulil@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	200 793 41-4/P1/D11
VYPRACOVAL:	Ing. MARTIN DOKULIL mdokulil@intar.cz	ČÍSLO VÝKRESU:	04
		REVIZE:	

AUTORIZACE: