



22-02-2017

Str. 1

02

**Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje**  
Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno  
Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č. : HSBM-73-1-215/1-OPST-2017

Brno 21. 2. 2017  
Výtisk číslo: 1  
Počet listů: 1  
Přílohy: 1/PD

INTAR a.s.  
Bezručova 81/17a  
602 00 Brno

**Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

Vyřizuje za HZS: kpt. Ing. Renata Franzová, vrchní komisař, ☎: 950639106, e-mail: [renata.franzova@firebrno.cz](mailto:renata.franzova@firebrno.cz)

Název stavby: MU - Rekonstrukce objektu Filosofické fakulty, Joštova 13  
Místo stavby: Brno, Brno-město, Joštova 220/13, 602 00, , p.č.772  
Stavebník: Masarykova univerzita, Brno, Brno-město, Žerotínovo náměstí 617/9, 602 00  
Projektant PBŘ, číslo ČKAIT: Ing. Pavel Skříčka, ČKAIT 1004057  
PBŘ ze dne, zpracovatel PBŘ: 12/2016 (01/2017)  
Předložený druh dokumentace: Společné územní a stavební řízení

Projekt řeší stavební úpravy a změny užívání prostor ve stávajícím volně stojícím, podsklepeném, třípodlažním objektu. Součástí akce je i zastropení atria v úrovni stávajících stropů nad 1. PP a prosklené zastřešení v úrovni stropu nad 2. NP. Podzemní podlaží je z hlediska PO řešeno jako nadzemní podlaží. Je navržena chráněná úniková cesta typu A, chráněná úniková cesta typu B, která je současně vnitřní zásahovou cestou; bude instalována elektrická požární signalizace, která je využita pro zvětšení plochy požárních úseků a k prodloužení délky únikových cest.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 25. 1. 2017. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**závazné souhlasné stanovisko**

**Odůvodnění**


Posuzovaná dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením §41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č.221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

**Poučení**

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru si ponecháváme jeden výtisk PBŘ ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.



plk. Ing. Václav Špěra, vrchní rada  
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP  
HZS Jihomoravského kraje