



ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ

Identifikace veřejné zakázky

Název: Výměna koberců v knihovně v UKB
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00004467>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka VAŠÍN PODLAHY s.r.o., Řípská 1153/20a, Slatina, 627 00 Brno, IČ 25521641, (dále jen „**účastník**“) z účasti v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce.

Odůvodnění:

Při posouzení nabídky účastníka dospěl zadavatel k následujícím závěrům:

1. Dle čl. 4.3 zadávací dokumentace jsou „Požadavky na technickou kvalifikaci jsou zadavatelem stanoveny vzorovým čestným prohlášením ve formuláři nabídky“.

Na uvedené navazuje ve formuláři nabídky požadavek na referenční zakázky, uvádějící následující požadavky:

- Byly realizovány v období posledních 3 let před zahájením tohoto zadávacího řízení
- Zakázky zahrnují v součtu pokládku alespoň 2000m² koberců, a to včetně lepení
- Zakázky zahrnují pokládku alespoň 500m² koberců zátěžové kategorie Heavy Contract 33 (jednu zakázku lze zároveň použít pro splnění bodu č. 2 i bodu č. 3)

Účastník ve své nabídce neuvedl žádné informace o referenčních zakázkách.

2. V čl. 4.3 a násl., formuláře nabídky, na který odkazují a dle vysvětlení a změny zadávací dokumentace ze dne 23.05.2017 je součástí technické kvalifikace i předložení vzorků v následujícím rozsahu a termínu:

Požadované vzorky:

- 1 kus kobercového čtverce základního koberce dle přílohy č. 1 návrhu smlouvy, a zároveň
- vzorky min. rozměru 4 x 4 cm od každé další v příloze č. 1 návrhu smlouvy zadavatelem požadované barvy

Účastník předloží vzorek zadavateli k posouzení ve lhůtě pro podání nabídek na adrese Správa Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno, k rukám Mgr. Jiřího Kratochvíla, příp. předána recepci v pavilonu A22 UKB MU (hlavní vchod z ulice Netroufalky).

Účastník nepředložil zadavateli žádný vzorek.



3. Dle čl. 4.3 zadávací dokumentace jsou „Požadavky na technickou kvalifikaci jsou zadavatelem stanoveny vzorovým čestným prohlášením ve formuláři nabídky“.

Na uvedené navazuje ve formuláři nabídky požadavek na popisy výrobků určených k dodání, uvádějící následující požadavky:

Prohlašuji, že přílohou tohoto formuláře přikládám následující Popisy výrobků určených k dodání:

- *Vyplněnou tabulku specifikací koberců doplněnou o konkrétní hodnoty nabízeného plnění Účastník ve své nabídce neuvedl žádné informace o referenčních zakázkách.*

Zadavatel v rámci posuzování splnění podmínek kvalifikace a technických podmínek vymežujících předmět veřejné zakázky zjistil, že účastník nesplňuje následující požadavky na základní koberec:

	Požadavky zadavatele	Nabídka dodavatele
Celková váha	min. 4100 g/m ²	4050g/m ²
Výška vlasu nad podložkou	min. 0,5 - max. 0,8 mm	2,7mm
Počet vpichů	min. 170.000 - max. 190.000 na m ²	158.000

Zadavatel dále zjistil, že účastník neposkytl žádné údaje, zda jeho nabídka splňuje požadavky zadavatele u následujících technických parametrů základního koberce:

	Požadavky zadavatele	Nabídka dodavatele
Stálobarevnost vlákna (dle ISO 105/B02)	min. 7	
Vertikální odpor Rv	menší než 1 x 10 ⁹ Ω	

S ohledem na výše uvedené zadavatel rozhodl o vyřazení nabídky účastníka z dalšího přezkumu a následně rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Mgr. Marta Valešová, MBA
kvestorka
(podepsáno elektronicky)