

## Záznam z konzultace NPÚ ve věci:

1) Objekt / adresa: Brno, Žerotínovo náměstí 9

2) Památková ochrana: KP (37184/7-89, palác)

3) Předmět konzultace: provedení výplní otvorů

4) Dohodnuto bylo:

- vnitřní dveře jednokřídlé částečně prosklené (materiál zárubně i křídla tradiční: dřevo, kov, povrchová úprava dotčených prvků v odstínu těchto prvků v místnosti): zachována symetrie členění křídla (plná část/prosklená), provedení skleněné výplně čiré/pískované sklo, klika nebo madlo tradiční materiál (ne plast)

- vnitřní dveře dvoukřídlé částečně prosklené s nadsvětlíkem (materiál zárubně i křídla tradiční: dřevo, kov, povrchová úprava dotčených prvků v odstínu těchto prvků v místnosti): není nutno horizontální členění meziskelními příčkami, provedení skleněné výplně čiré/pískované sklo, klika nebo madlo tradiční materiál (ne plast)

V Brně dne: 03. 08. 2017

Národní památkový ústav  
Došlo: 08.08.2017 09:54:50  
Č. j.: NPU-371/62109/2017  
Listů: 1 Příloh: 0



Okres: Brno  
Obec: Brno  
Objekt: Žerotínovo nám 9  
Vzato na vědomí dne: 10. 08. 2017  
a/a:   

Jméno a podpis zástupce NPÚ: Ing. arch. Bohdana Procházková

*ZÁSTUPCE INVESTORA*

Projektant: Věra Benžová

*Benžová*

*benzova@rect.muni.cz*