

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací.: KHSJM 34480/2017/BM/HV
Spisová značka: S-KHSJM 30427/2017
Č. j. odesílatele:
Vyřizuje: MVDr. Ilona Kružíková
Tel.: 545 113028
Email: ilona.kruzikova@khsbrno.cz

ERDING, a.s.
Zaoralova 5
628 00 Brno

V Brně dne 21. června.2017

MU, Žerotínovo nám., Brno – výstavba sociálního zařízení v menze, závazné stanovisko k PD

Na základě žádosti ERDING, a.s., Zaoralova 5, 628 00 Brno, posoudila Krajská hygienická stanice se sídlem v Brně (dále jen KHS JmK) jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.) a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 183/2006 Sb.), předloženou projektovou dokumentaci k rekonstrukci objektu – výstavba sociálního zařízení v menze v objektu rektorátu MU na Žerotínově nám. 9 v Brně..

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně toto **z á v a z n é s t a n o v i s k o** :

S rekonstrukcí objektu – výstavba sociálního zařízení v menze v objektu rektorátu MU na Žerotínově nám. 9 v v Brně **s o u h l a s í m**.

O d ů v o d n ě n í :

Na KHS JmK byla předložena žádost o vyjádření k PD k rekonstrukci objektu – výstavba sociálního zařízení v menze v objektu rektorátu MU na Žerotínově nám. 9 v Brně. V rámci stavebních úprav bude provedena úprava dvou stávajících místnosti jídelen na sociální zařízení. Pro sociální zařízení bude zřízen nový vstup z haly (navazuje na schodiště budovy, které ústí do venkovního prostoru průchodu/ průjezdu – z ulice na dvůr objektu). Vlastní sociální zařízení bude oddělovat od haly předsíň. Z předsíně budou vstupy do předsíňek WC a vlastní kabiny. V předsíňkách budou instalovány umyvadla, dále pak budou instalovány kabiny se záchodovými klozety, pisoáry. Sociální zařízení bude zřízeno odděleno pro muže a ženy (ženy- 5 x kabina, výlevka, 3 x umyvadlo, muži - 4x pisoár, 4 x kabina a 2x umyvadlo).Sociální zařízení bude mít zajištěno odvětrání do stávající VZT s kapacitou WC-50m3/hod., pisoár 25 m 3/hod., umyvadlo 30 m 3/hod., výlevka 50m 3/hod,

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábekova 4, 602 00 Brno
-89-
MVDr. Ilona Kružíková
vedoucí oddělení hygieny výživy
KHS JmK se sídlem v Brně

Přílohy: PD

Rozdělovník:

1. ERDING, a.s.,Zaoralova 5, 628 00 Brno
2. KHS JMK - spis