

ZATÍŽENÍ POTRUBÍ S VODOU	
POTRUBÍ	HMOTNOST
DN25	3,5 kg/m
DN32	4,8 kg/m
DN40	5,7 kg/m
DN50	8,1 kg/m
DN65	11,6 kg/m
DN80	14,3 kg/m
DN100	21,5 kg/m

ULOŽENÍ POTRUBÍ		
POTRUBÍ	MAX. ROZTEČ ULOŽENÍ	POZNÁMKA
DN25	2,7 m	
DN32	3,0 m	
DN40	3,4 m	
DN50	4,0 m	
DN65	4,0 m	
DN80	4,0 m	
DN100	4,0 m	

DETAIL UMÍSTĚNÍ SPRINKLEROVÉ HLAVICE V PODHLEDU



LEGENDA

○	SPRINKLEROVÁ HLAVICE KB0, 68°C, ZAVĚŠENÁ, VČ. ROZETY	——	POTRUBNÍ ROZVOD	⋈	ODVODŇOVACÍ ARMATURA
⊣⊠⊢	PRŮTOKOVÝ SPÍNAČ A ARMATURA S MONITOROVÁNÍM POLOHY				

POZNÁMKA

1. ZHOTOVITEL DÍLA (VE SMYSLU VYHLÁŠKY MV ČR č.246/2001 Sb.) JE PLNĚ ZODPOVĚDNÝ ZA SPRÁVNOST REALIZOVANÉHO NÁVRHU A FUNKČNOST PROVEDENÉ SYSTÉMU. PŘESNÉ POLOHY KONCOVÝCH PRVKŮ, TRASY ROZVODŮ A SOUVISEJÍCÍCH POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU ŘEŠENY PŘI REALIZACI DÍLA.
2. POTRUBÍ ROZVODŮ SPRINKLEROVÉHO HZ JE NUTNO INSTALOVAT VE SKLONU K PŘÍSLUŠNÝM ODVODŇOVACÍM ARMATURÁM. ODVODŇOVACÍ ARMATURY BUDOU INSTALOVÁNY TAKE NA NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ SOUSTAVY, NAPŘ. PŘI PODCHÁZENÍ JINÝCH TECHNOLOGIÍ. POKUD JE ODVODŇOVACÍ ARMATURA V PODHLEDU, MUSÍ BÝT PODHLED V TOMTO MÍSTĚ ODNÍMATELNÝ.
3. UZAVŘENÉ PROSTORY (PODHLEDY, ZDVOJENÉ PODLAHY), KTERÉ OBSAHUJÍ HOŘLAVÉ MATERIÁLY NEBO VODIČE VE SMYSLU NORMY ČSN EN 12845, ODSTAVEC 5.4, MUSÍ BÝT VYBAVENY SYSTÉMEM SHZ - POHLEDOVÝM JIŠTĚNÍM, RESP. JIŠTĚNÍM ZDVOJENÝCH PODLAH. ODBOČKA ZE STOUPACÍHO POTRUBÍ SHZ PRO ROZVODY VE ZDVOJENÝCH PODLAHÁCH BUDE V PŘÍSLUŠNÉM PATŘE OSAZENA ARMATUROU S MONITOROVÁNÍM POLOHY A PRŮTOKOVÝM SPÍNAČEM.

KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generálně projektant	AID team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. JIŘ DUCHÁČEK
Spolupráce	Arch.Design s.r.o.
Přímý zpracovatel	LEŇO stavíš Czech s.r.o.

AID TEAM

Revize	
00	2017 - 09 - 12
01	2017 - 10 - 10 zapracování připomínek investora SÚLC
02	
03	

Vypracoval	Ing. Petr SÚLC
Ved. projektant	Ing. Michal LEŇO

Číslo zakázky	3413 - 25
Stavba	SIM
Stupeň	DVO
Název PS - SO	D 101 - SIMULAČNÍ CENTRUM MU
Část	16 - STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ
Název výkresu	**POTRUBNÍ ROZVOD 4NP**
Datum	2017 - 10 - 10
Formát	16 x A4
Měřítko	1 : 100

stavba	stupeň	část PS - SO	část	číslo	revize
SIM	DVO	D 101	16	010	01