






- | | |
|---|---|
| | POŽÁRNÍ DEJÍCÍ KONSTRUKCE (OCHRANENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU) |
| P 01.05-II | PODZEMNÍ POŽÁRNÍ ÚSEK V 1. PODZ. PODLAŽÍ S POŘÁDOVÝM ČÍSLEM 5, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI II |
| N 3.01-II | NADZEMNÍ POŽÁRNÍ ÚSEK V 3. NADZ. PODLAŽÍ S POŘÁDOVÝM ČÍSLEM 1, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI II |
| P 02.03/N5-II | OVSLA SACHTA ZÁKONÁ VE 2. PODZ. PODLAŽÍ S POŘÁDOVÝM ČÍSLEM 03 A KONČÍ V 5. NADZ. PODLAŽÍ, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI II |
| EW 30 DP1-C | POŽÁRNÍ ÚZÁVĚR – NEJNÍŽŠÍ POŽÁDÁVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MINUT, NEJVYŠŠÍ DOVOLENÝ DRUH KONSTRUKCÍ ČISTI DP3, POŽÁRNÍ ÚZÁVĚR JE OPATŘEN SAMOZAVRACENÍM |
| EI | POŽÁRNÍ ÚZÁVĚR BRANICI ŠÍŘENÍ TEPLA |
| EW | POŽÁRNÍ ÚZÁVĚR OMEZUJÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA |
| S | POŽÁRNÍ ÚZÁVĚR KOUŘOTĚSNÝ |
| REI 30 DP1 | NEJNÍŽŠÍ POŽÁDÁVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍ KONSTRUKCE PRO MEZNI STAVY R, E, I 30 MINUT, KONSTRUKCÍ ČÁST DRUHU DP1 |
| ZI REI 30 | NEJNÍŽŠÍ POŽÁDÁVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU PRO MEZNI STAVY R, E, I 30 MINUT |
| P 02.01/N5-II
CHÚC B | OCHRANĚNÁ (OKNOVÁ) CESTA TYPU B, VYPOČÍTOVANÝ POŽÁRNÍ ÚSEK ZÁKONÁ VE 2. PODZ. PODLAŽÍ S POŘÁDOVÝM ČÍSLEM 01 A KONČÍ V 5. NADZ. PODLAŽÍ, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI II |
|  | SMĚR ÚNIKU |
|  | VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ |
|  | NOVOUZE OSVĚTLENÍ |