


Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:				  		<b>PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.</b>		<b>ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKHO 11 602 00 BRNO</b>		<b>PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951</b>	
Hl. inženýr projektu		Ing.Hana Svobodová				Projektant profese					
Zodp. projektant											
Vypracoval											
Investor		MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno									
Stavba		Zázemí pro IT infrastrukturu na ESF MU						Stupeň		DVD	
								Datum		01/2018	
								Formát		1 x A4	
								Zak. č.		3317	
Část		D.1.4.5 Zařízení silnoproudé elektrotechniky						Měřítko		-	
Název výkresu		Rozváděč						Č. výkresu		Revize	
								104		00	



L1,L2,L3

L1,L2,L3


DOPLNIT DO STAV. ROZVADĚČE RS12



12

$$Z$$

PE

$$XZ^1 \cup$$

$$X_S^1 \cup$$



XK, L, J, I  
U, V, W



WL-Z1
CYKY-J 3x2,5
230 V

CYKY-J 3x2,5


---

2

WL-S1
CYKY-J 3x1,5
230 V

CYKY-J 3x1,5


---

2

WL-KLJ1
CYKY-J 5x2,5
400 V

CYKY-J 5x2,5

---



ČÍSLO VÝVODU
POPIS
POPIS
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

Z1	ZÁSUVKY ÚKLIDOVÉ		
----	---------------------	--	--

S1	OSVĚTLENÍ		
----	-----------	--	--

KLJ1	VENKOVNÍ KLIM. JEDNOTKA		
------	----------------------------	--	--

	INVESTOR:	MU Žerotínovo nám. Brno	DOKUMENTACE:	DVD	4								MĚŘÍTKO:	POŘ. Č.:
	STAVBA:	Zázemí pro IT infrastrukturu	OBJEKT:		2									
					1									
					0	01/2017							KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU:	
			NÁZEV VÝKRESU:	ROZVADEČ RS12 -DOPLNĚNÍ	Č.	DATUM	POPIS	Hlavní projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	LIST Č.:    1    2    1	REVIZE: