

Příloha č.1

Tabulka výkonů

zařízení					typ	přívod	odvod	množství vzduchu	externí tlak	ks	hmotnost	hladina akustického tlaku (výkonu)	elektrický příkon jednotkový			napětí / frekvence	topný výkon jednotkový	chladicí výkon jednotkový	ovládání	Pozn.:	umístění(m.č.)
č.	název	pozice						(m3/h)	(Pa)		(kg)	(dBA)	(kW)	(A)	(A)	(V/Hz)	(kW)	(kW)			
	VII.etapa																				
7.	Chlazení posluchárny P302	7.1	Daikin	venkovní kondenzační jednotka	SPLIT1 - RZQSG71L3V1	oběh				2	67	65	1,970		20,00	230/50		7,1	Si		střecha 5NP
		7.2	Daikin	vnitřní chladicí jednotka podstropní	FHA71A	oběh				2	32	55						7,1			P302