

Příloha Č.1

Tabulka výkonů

zařízení					typ	přívod	odvod	množství vzduchu	externí tlak	ks	hmotnost	hladina akustického tlaku (výkonu)	elektrický příkon jednotkový			napětí / frekvence	topný výkon jednotkový	chladicí výkon jednotkový	ovládání	Pozn.:	umístění(m.č.)
č.	název	pozice						(m3/h)	(Pa)		(kg)	(dBA)	(kW)	(A)	(A)	(V/Hz)	(kW)	(kW)			
	XVIII.etapa																				
18.	Chlazení seminární učebny S402	18.1	Daikin	vnitřní chladicí jednotka podstropní	FXHQ63A	oběh				1	33	37	0,111			230/50		7,1	Si	zokruhovat na jeden jistič	S402