

REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

Stavba: DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV

Objekt: PS 224 - NÁHRADNÍ ZDROJ

Část:

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace stavebního objektu

Soupis	Cena (Kč)
PS 224 - NÁHRADNÍ ZDROJ	0,00
Celkem objekt bez dph	0,00

Rekapitulace dílů

Stavební díl	Cena (Kč)
1 Náhradní zdroj	0,00
Celkem soupis 0	0,00

PS 224 - NÁHRADNÍ ZDROJ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cen. soustava
Díl:	1	Zemní práce					
1		Motorgenerátor 165kVA v kapotěži, 150kVA PRP/165kVA Stand-By s rozvaděčem vlastní spotřeby a jističem na rámu stroje. Všechny prvky na teplotu okolí +40°C viz: v.č. 001,002,003	spr	1			vlastní
2		Kapotáž s odhlučněním 81,8dB/1m, 71,5dB/7m viz: v.č. 001,002	spr	1			vlastní
3		Ochrana proti doteku hořkých částí dle norem CE viz: v.č. 001	spr	1			vlastní
4		Řídicí jednotka stroje na rámu soustrojí viz: v.č. 001	spr	1			vlastní
5		Datový integrátor viz: v.č. 001	spr	1			vlastní
6		Příslušenství k řídicímu systému stroje: přehřív, dobíjení akumulátorů, komplet měření viz: v.č. 001	spr	1			vlastní
7		Automatické přepínání sítí/generátor 250A TNC 3P viz: v.č. 001	ks	1			vlastní
8		VZI sací a výdechová viz: v.č. 001,002,003	spr	1			vlastní
9		Trojložkové nerezové potrubí, tloušťka plechu 0,6 až 08 mm a s izolací 50 mm viz: v.č. 001,002,003	spr	1			vlastní
10		Instalace zařízení - doprava na místo, jeřábové práce, nasunutí, zapojení na připravenou síťovou kabeláž definovanou dodavatelem DA, programování automatu stroje, uvedení do provozu, dokumentace v ČJ, zaškolení obsluhy viz: v.č. 001,002,003	kpl.	1			vlastní