SO 304 SB

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
1S101	KANCELÁŘ 1	17,81
1S102	KANCELÁŘ 2	17,49
1S103	LABORATOŘ MIKROFLUIDIKY	25,95
1S104	LABORATOŘ MELISA	30,45
1S105	DENNÍ MÍSTNOST	20,97
1S106	MRAZÁKY + LYOFILIZÁTOR	20,53
1S107	SKLAD	13,33
1S108	STROJOVNA UT	21,10
1S109	CHODBA	14,49
1S109a	SCHODIŠTĚ	11,50
1S110	STROJOVNA VZT	51,83
1S111	VÝTAH	-
1S112	CHODBA	9,29
1S113	CHODBA	69,15
1S114	WC Ž	8,79
1S115	WC M	8,97
1S116	LABORATOŘ MIKROBIOM	31,98
1S116a	LAB. BOX	3,80
1S117	KANCELÁŘ 4	17,47
1S118	KANCELÁŘ 3	17,81

SO 315

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
1S119	PROSTOR PRO VENKOVNÍ KLIMAJEDNOTKY	47,86
1S120	TRAFOSTANICE	18,45

LEGENDA :

- VYPÍNAČ Č.1 IP44
- VYPÍNAČ Č.5
- VYPÍNAČ Č.5 IP44
- VYPÍNAČ Č.7 IP44
- VYPÍNAČ Č.6+6 IP44
- POHYBOVÝ SPÍNAČ
- STMÍVAČ

LEGENDA SVÍTIDEL :

A - SVÍTIDLO LED DO PODHLEDU 4x37W
B - SVÍTIDLO DO PODHLEDU LED 1x48W
C1 - SVÍTIDLO DO PODHLEDU LED 1x30W
C2 - SVÍTIDLO DO PODHLEDU LED 1x20W
C3 - SVÍTIDLO DO PODHLEDU LED 1x10W
D - PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ NA ZRCADLO 1x28W
E - LED PÁSEK VESTAVNÝ 15,4W/m
F1 - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ ZÁŘIVKOVÉ 2x36W IP65
F2 - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ ZÁŘIVKOVÉ 2x58W IP65
F3 - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ ZÁŘIVKOVÉ 1x36W IP65
G - SVÍTIDLO DO PODHLEDU LED 1x48W
H1 - SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ ZÁŘIVKOVÉ 2x58W IP 66
H2 - SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ ZÁŘIVKOVÉ 2x36W IP 66
I1 - VENKOVNÍ SVĚTLOMET LED 1x70W IP 65
I2 - VENKOVNÍ SVĚTLOMET LED 1x30W IP 65
J - ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO LED 1x135W
N1 - NOUZOVÉ SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ S PIKTOGRAMEM LED 1,9W
N2 - NOUZOVÉ SVÍTIDLO DO PODHLEDU S PIKTOGRAMEM LED 1,9W
N3 - NOUZOVÉ SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ LED 5W
P1 - NOUZOVÉ SVÍTIDLO VESTAVNÉ PROTIPANIKOVÉ LED 2x1,6W
P1-2 - NOUZOVÁ VLOŽKA LED DO ZÁŘIVKOVÉHO SVÍTIDLA 2W
P2 - NOUZOVÉ SVÍTIDLO VESTAVNÉ PROTIPANIKOVÉ LED 2x1,6W
P2-2 - NOUZOVÁ VLOŽKA LED DO ZÁŘIVKOVÉHO SVÍTIDLA 2W

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize
01	2017/10/06	Bc. Petr Mana		Rozšíření variability

Generální projektant: PAK
PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.
ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKÉHO 11 602 00 BRNO
PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951

Hlavní projektant	Ing.arch.K.Steinhauserová	Projektant profese
Zástupce hl.projektanta	Ing.Hana Svobodová	Projects Partners Installation
Vypracoval	Bc. Petr Mana	
Objednatel	Masarykova univerzita	

Stavba

DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV

Stupeň	DVD
Datum	2016/12/12
Zak. č.	3270
Formát	- x A4
Měřítko	-

Objekt SO 304 SB SPECIMEN BANK

Část 10 - ELEKTROINSTALACE

Název výkresu

PŮDORYS 1.PP - SVĚTELNÉ ROZVODY

Č. výkresu **005** Revize **01**

Stavba	Stupeň	Číslo PS-SO	Část	Výkres	Revize
REC SB	DVD	D 304 SB	10	005	01