MONITORING ODTAHŮ DIGESTOŘÍ A WC



STRUČNÝ POPIS
OVLADAČ DIGESTOŘE (NA STYKAČ)
MONITORING CHODU (PK STYKAČE)

AI	0												
DI	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AO	0												
DO	0												
BACNET	0												

LEGENDA :

- VENKOVNÍ VZDUCH
- PŘÍVODNÍ VZDUCH (ZA 1. TERMODYN. JEDNOTKOU)
- PŘÍVODNÍ VZDUCH (ZA 2. A 3. TERMODYN. JEDNOTKOU)
- ODTAHOVÝ (VÝSTUPNÍ) VZDUCH
- SMÍŠENÝ VZDUCH
- PŘÍVODNÍ TOPNÁ VODA
- VRATNÁ TOPNÁ VODA
- PŘÍVODNÍ CHLADÍCÍ VODA
- VRATNÁ CHLADÍCÍ VODA

POPIS ZNAČENÍ REG. OKRUHŮ : VIZ PŘÍLOHA Č.1 TECHNICKÉ ZPRÁVY

SYNERGA a. s.
Sladkého 13
617 00 Brno

Stavba: MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE
ILBIT (PAVILON A4)

Část: D. SO 302.3 - PAVILON ILBIT - A4
13. MĚŘENÍ A REGULACE

Investor: Masarykova univerzita Brno | Zak. číslo: 64-0-5203-15

Název1: MÍSTNOST Č. STR ROZVADĚČ : 4RDC41

Název2: MONITORING ODTAHŮ DIGESTOŘÍ A WC

Výkres č.: UKB - 0 - DPS - D 302.3 - 13 - 012 - 00

Datum:	Zod. projektant:		Vypracoval:
03.03.2016	ING. DOHNAL		ING. DOHNAL
Účel:	Revize:	List:	Počet listů:
	0	1	2

MONITORING ODTAHŮ DIGESTOŘÍ A WC



STRUČNÝ POPIS	OVLADAČ DIGESTOŘE (NA STYKAČ)	MONITORING CHODU (PK STYKAČE)	OVLADAČ DIGESTOŘE (NA STYKAČ)	MONITORING CHODU (PK STYKAČE)	OVLADAČ DIGESTOŘE (NA STYKAČ)	MONITORING CHODU (PK STYKAČE)	MONITORING CHODU (PK STYKAČE)	MONITORING CHODU (PK STYKAČE)	MONITORING CHODU (PK STYKAČE)
AI	0								
DI	7	1	1	1	1	1	1		
AO	0								
DO	0								
BACNET	0								

LEGENDA :

- VENKOVNÍ VZDUCH
- PŘÍVODNÍ VZDUCH (ZA 1. TERMODYN. JEDNOTKOU)
- PŘÍVODNÍ VZDUCH (ZA 2. A 3. TERMODYN. JEDNOTKOU)
- ODTAHOVÝ (VÝSTUPNÍ) VZDUCH
- SMÍŠENÝ VZDUCH
- PŘÍVODNÍ TOPNÁ VODA
- VRATNÁ TOPNÁ VODA
- PŘÍVODNÍ CHLADÍCÍ VODA
- VRATNÁ CHLADÍCÍ VODA

POPIS ZNAČENÍ REG. OKRUHŮ : VIZ PŘÍLOHA Č.1 TECHNICKÉ ZPRÁVY

SYNERGA a. s.
Sladkého 13
617 00 Brno

Stavba: MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE
ILBIT (PAVILON A4)

Část: D. SO 302.3 - PAVILON ILBIT - A4
13. MĚŘENÍ A REGULACE

Investor: Masarykova univerzita Brno | Zak. číslo: 64-0-5203-15

Název1: MÍSTNOST Č. STR ROZVADĚČ : 4RDC41

Název2: MONITORING ODTAHŮ DIGESTOŘÍ A WC

Výkres č.: UKB - 0 - DPS - D 302.3 - 13 - 012 - 00

Datum:	Zod. projektant:		Vypracoval:
03.03.2016	ING. DOHNAL		ING. DOHNAL
Účel:	Revize:	List:	Počet listů:
	0	2	2