# VZT č. 01 - VĚTRÁNÍ LABORATOŘÍ




| STRUČNÝ POPIS | AI | DI | AO | DO |
|---|---|---|---|---|
| SIGNÁLKA PORUCHA | | | | 1 |
| TEPLOTA VSTUPNÍHO VZDUCHU | 1 | | | |
| KLAPKA VSTUPNÍ | | | | 1 |
| ΔP VSTUPNÍ FILTR 1 | | 1 | | |
| ΔP ODTAHOVÝ VENTILÁTOR | | 1 | | |
| FREKVENČNÍ MĚNIČ - ODTAH | | 1 | 1 | 1 |
| KLAPKA REKUPERÁTORU | | | 1 | |
| TEPLOTA VÝSTUPNÍHO VZDUCHU | 1 | | | |
| REGULAČNÍ VENTIL - OHŘÍVAČ | | | 1 | |
| ČERPADLO TOPNÉ VODY | | 1 | | 1 |
| TEPLOTA OHŘEV - VRATNÁ VODA | 1 | | | |
| PROTIMRAZOVÁ OCHRANA | | 1 | | |
| REGULAČNÍ VENTIL - CHLADIČ | | | 1 | |
| ΔP VÝSTUPNÍ FILTR | | 1 | | |
| KLAPKA VÝSTUPNÍ | | | | 1 |
| ΔP PŘÍVODNÍ VENTILÁTOR | | 1 | | |
| MOTOR - PŘÍVOD | | | | 1 |
| ΔP VSTUPNÍ FILTR 2 | | 1 | | |
| TLAK VZDUCHU Z MÍSTNOSTI | 1 | | | |
| TEPLOTA ODTAHOVÁ Z MÍSTNOSTI | 1 | | | |
| TEPLOTA VZDUCHU DO MÍSTNOSTI | 1 | | | |
| EL. TOPNÉ KABELY | | 1 | | 1 |
| SIGNÁL Z EPS | | 1 | | |
| PŘEP. OCHRANA NEZÁLOH. ČÁSTI | | 1 | | |
| PŘEP. OCHRANA ZÁLOH. ČÁSTI | | 1 | | |
| START/STOP ROZVADĚČ 6RDC41 | | 1 | | |

| Typ | Počet |
|---|---|
| AI | 6 |
| DI | 13 |
| AO | 4 |
| DO | 7 |
| BACNET | 0 |

LEGENDA :

- VENKOVNÍ VZDUCH
- PŘÍVODNÍ VZDUCH (ZA 1. TERMODYN. JEDNOTKOU)
- PŘÍVODNÍ VZDUCH (ZA 2. A 3. TERMODYN. JEDNOTKOU)
- ODTAHOVÝ (VÝSTUPNÍ) VZDUCH
- SMÍŠENÝ VZDUCH
- PŘÍVODNÍ TOPNÁ VODA
- VRATNÁ TOPNÁ VODA
- PŘÍVODNÍ CHLADÍCÍ VODA
- VRATNÁ CHLADÍCÍ VODA

POPIS ZNAČENÍ REG. OKRUHŮ : VIZ PŘÍLOHA Č.1 TECHNICKÉ ZPRÁVY

* nahrazená čidla

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SYNERGA a. s. Sladkého 13 617 00 Brno | Stavba: MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE ILBIT (PAVILON A6)<br>Část: D. SO 302.4 - PAVILON ILBIT - A6 13. MĚŘENÍ A REGULACE | Název1: MÍSTNOST Č. STR ROZVADĚČ : 6RDC41 | Datum: 03.03.2016 | Zod. projektant: ING. DOHNAL | Vypracoval: ING. DOHNAL |
| | Investor: Masarykova univerzita Brno \| Zak. číslo: 64-0-5203-15 | Název2: VZT 01 - VĚTRÁNÍ LABORATOŘÍ<br>Výkres č.: UKB - 0 - DPS - D 302.4 - 13 - 010 - 00 | Účel: | Revize: 0 \| List: 1 | Počet listů: 1 |