

UNIVERZITNÍ KAMPUS  
BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA


INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA
GENERÁLNÍ DODAVATEL	
MANAŽER PROJEKTU	SYNERGA a.s.
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	SYNERGA a.s.
PŘÍMÝ ZPRACOVATEL	SYNERGA a.s.

LEGENDA PRVKŮ MĚŘ:

	ROZVADĚČ MĚŘ
	ROZVODNICE PODRUŽNÁ MĚŘ
	FCU - OVLADAČ S MĚŘENÍM TEPLoty
	FCU - OVLADAČ S MĚŘENÍM TEPLoty A VLHKOSTI
	FCU - MAGNETICKÝ KONTAKT OKENNÍ / DVEŘNÍ
	FCU - EL. POHON VENTILU CHLADU / TOPENÍ
	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
	MĚŘIČ ENERGIE
	ZARIŽENÍ - VZDUCHOTECHNIKA
	ZARIŽENÍ - VYTÁPĚNÍ
	ZARIŽENÍ - CHLazenÍ
	ZARIŽENÍ - INDIVIDUÁLNÍ REGULACE MÍSTNOSTI
	ZARIŽENÍ - DETEKCE ÚNIKU PLYNU
	ZARIŽENÍ - PROSTOROVÉ ČIDLA TEPLoty, TLAKU, VLHKOSTI
	ZARIŽENÍ - PROTIPŮŽARNÍ Klapky
	ZARIŽENÍ - OSTATNÍ
	STOUPAČ / KLESACÍ VEDENÍ
	KABEL - SBĚRNICE TCP/IP - ETHERNET (UTP/FTP 4x2x0.5)
	KABEL - SBĚRNICE BACnet MS/TP (BELDEN 9842)
	KABEL - SBĚRNICE BACnet MS/TP PRO FCU (BELDEN 9842)
	KABEL - SBĚRNICE eBUS (BELDEN 9842)
	KABEL - SBĚRNICE Linknet (BELDEN 9842)
	KABEL - SBĚRNICE M-bus (PTY 4x1)
	KABEL - SBĚRNICE MODBUS RTU (J-Y(3)Y 2x2x0.8)
	HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA (ŽLAB / KANÁL)
	VEDEJŠÍ KABELOVÁ TRASA (TROUBKA / LIŠTA / PŘÍCHYTKY)

REVIZE	
00	
01	
02	
03	

VYPRACOVAL	ING. DOHNAL RADEK
VED. PROJEKTANT	ING. DOHNAL RADEK



ČÍSLO ZAKÁZKY	64-0-5203-15
STAVBA	ILBIT
STUPEŇ	DPS
NÁZEV PS - SO	D.SO 302.2 - PAVILON A3
ČÁST	13 - MĚŘENÍ A REGULACE
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS STŘECHA
DATUM	2016 - 03 - 31
FORMÁT	4 x A4
MĚŘÍTKO	1:100

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
UKB-0	DPS	D 302.2	13	007	00