

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA KÓD	PODLAHA NÁZEV
201	CHODBA	63,44	L1	PVC
202	VÝTAH	3,78	–	–
203	SCHODIŠTĚ	12,58	L2	PVC
204	WC IMOBILNÍ	3,07	KD2	KERAMICKÁ DLAŽBA
205	SPRCHA MUŽI	1,62	KD2	KERAMICKÁ DLAŽBA
206	WC MUŽI	1,17	KD2	KERAMICKÁ DLŽBA
207	WC MUŽI	1,25	KD2	KERAMICKÁ DLAŽBA
208	WC MUŽI – PISOÁRY	3,68	KD2	KERAMICKÁ DLAŽBA
209	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	3,65	KD2	KERAMICKÁ DLAŽBA
211	TEMNÁ KOMORA	4,03	KD2	KERAMICKÁ DLAŽBA
212	SKLAD PRÁDLA	4,24	L1	PVC
213	PRACOVNA	13,99	L1	PVC
214	PRACOVNA	13,75	L1	PVC
215	PRACOVNA	13,75	L1	PVC
216	KOMOROVÁ LEDNICE	13,75	SK7	TI PANEL
217	MRAZÍCÍ BOXY	8,92	KD5	KERAMICKÁ DLŽBA
218	PŘÍPRAVA BUŇ. MATERIÁLU	13,44	KD5	KERAMICKÁ DLAŽBA
219	BARVENÍ BUNĚK FISH	22,15	KD5	KERAMICKÁ DLAŽBA
221	RNA	8,61	KD5	KERAMICKÁ DLAŽBA
222	RT, PCR	4,69	KD5	KERAMICKÁ DLAŽBA
223	MIKROSKOPIE	16,53	KD5	KERAMICKÁ DLAŽBA
224	GELY	7,98	KD5	KERAMICKÁ DLAŽBA
225	LASER	5,27	KD5	KERAMICKÁ DLAŽBA
226	VÝROBA DNA S BAKTER.	5,27	KD5	KERAMICKÁ DLAŽBA
227	VÝROBA DNA SOND	13,53	KD5	KERAMICKÁ DLAŽBA
228	LABORATOŘ MOL. BIOLOGIE	51,33	L1	PVC
229	LABORATOŘ ZIZ	20,23	SK1	CHEM. ODOL. STĚRKA
231	HYGIENICKÁ SMYČKA	2,43	SK6	PODLAHOVÁ STĚRKA
232	SPRCHA	1,71	SK6	PODLAHOVÁ STĚRKA
233	LABORATOŘ–HEMATOP. BUŇKY	33,93	L1	PVC
234	SKLAD LABOR. POMŮCEK	10,73	KD5	KERAMICKÁ DLAŽBA
235	LABORATOŘ MANIPULACE S MYŠÍM ES	22,32	L1	PVC
236	LABORATOŘ MANIPULACE S LIDSKÝM ES	25,97	L1	PVC
237	ŠATNA	3,45	L1	PVC
238	ŠATNA	3,51	L1	PVC
239	LABOR. MOLEKUL. BIOLOGIE	28,13	SK8	ANTISTATICKÁ STĚRKA
241	LABOR. MOLEKUL. BIOLOGIE	23,53	SK8	ANTISTATICKÁ STĚRKA
242	VÁHOVNA	7,70	SK8	ANTISTATICKÁ STĚRKA
243	PRACOVNA	13,75	L1	PVC
244	PRACOVNA	13,75	L1	PVC
245	PRACOVNA	13,75	L1	PVC
246	PRACOVNA	14,06	L1	PVC
247	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	10,14	L1	PVC
248	SPRCHA ŽEN	2,73	KD2	KERAMICKÁ DLAŽBA
249	WC ŽEN	1,21	KD2	KERAMICKÁ DLAŽBA
251	WC ŽEN	1,21	KD2	KERAMICKÁ DLAŽBA
252	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,65	KD2	KERAMICKÁ DLAŽBA
253	PŘEDSÍŇ WC ŽEN	5,22	KD2	KERAMICKÁ DLAŽBA
254	SCHODIŠTĚ	18,90	–	–
255	CHODBA	71,50	L1	PVC

UNIVERZITNÍ KAMPUS

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

INVESTOR	**MASARYKOVA UNIVERZITA**
GENERÁLNÍ DODAVATEL	
MANAŽER PROJEKTU	**SYNERGA a.s.**
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	**SYNERGA a.s.**
PŘÍMÝ ZPRACOVATEL	**SYNERGA a.s.**

LEGENDA PRVKŮ MaR :

MaR
- ROZVADĚČ MaR
- ROZVODNICE PODRUŽNÁ MaR
- FCU - OVLADAČ S MĚŘENÍM TEPLOTY
- FCU - OVLADAČ S MĚŘENÍM TEPLOTY A VLHKOSTI
- FCU - MAGNETICKÝ KONTAKT OKENNÍ / DVEŘNÍ
- FCU - EL. POHON VENTILU CHLADU / TOPENÍ
- PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
- MĚŘIČ ENERGIE
- ZAŘÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA
- ZAŘÍZENÍ - VYTÁPĚNÍ
- ZAŘÍZENÍ - CHLAZENÍ
- ZAŘÍZENÍ - INDIVIDUÁLNÍ REGULACE MÍSTNOSTI
- ZAŘÍZENÍ - DETEKCE ÚNIKU PLYNU
- ZAŘÍZENÍ - PROSTOROVÉ ČIDLA TEPLOTY, TLAKU, VLHKOSTI
- ZAŘÍZENÍ - PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY
- ZAŘÍZENÍ - OSTATNÍ
- STOUPAJÍCÍ / KLESAJÍCÍ VEDENÍ

TRASY
- KABEL - SBĚRNICE TCP/IP - ETHERNET (UTP/FTP 4x2x0.5)
- KABEL - SBĚRNICE BACNet MS/TP (BELDEN 9842)
- KABEL - SBĚRNICE BACNet MS/TP PRO FCU (BELDEN 9842)
- KABEL - SBĚRNICE eBUS (BELDEN 9842)
- KABEL - SBĚRNICE LinkNet (BELDEN 9842)
- KABEL - SBĚRNICE M-bus (JYTY 4x1)
- KABEL - SBĚRNICE MODBUS RTU (J-Y(St)Y 2x2x0.8)
- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA (ŽLAB / KANÁL)
- VEDLEJŠÍ KABELOVÁ TRASA (TRUBKA / LIŠTA / PŘÍCHYTKY)

POZNÁMKA:

V MÍSTNOSTECH S IRC REGULACÍ NAHRADIT NÁSTĚNNÝ OVLADAČ A IRC ROZVODNICI (VČ. NÁHRADY IRC REGULÁTORU).

REVIZE	
00	
01	
02	
03	

VYPRACOVAL	**ING. DOHNAL RADEK**
VED. PROJEKTANT	**ING. DOHNAL RADEK**



±0,000 = 281,700 BPV

ČÍSLO ZAKÁZKY	**64-0-5203-15**
STAVBA	**ILBIT**
STUPEŇ	**DPS**
NÁZEV PS - SO	**D.SO 302.2 - PAVILON A3**
ČÁST	**13 - MĚŘENÍ A REGULACE**
NÁZEV VÝKRESU	**PŮDORYS 2.NP**
DATUM	**2016 - 03 - 31**
FORMÁT	**6 × A4**
MĚŘÍTKO	**1:100**

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
UKB-0	DPS	D 302.2	13	005	00