

LEGENDA MÍSTNOSTÍ									
Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA KÓD	PODLAHA POPIS	POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA	PODHLED KÓD	PODHLED POPIS
201	CHODBA	79,97	L1	PVC		SOKL PVC	P1	ZV. IZOL. S.V. 2800
202	VÝTAH	3,78	–	–	–	–	–	–
203	SCHODIŠTĚ	12,58	L2	PVC	–	–	–	–
204	WC IMOBILNÍ	3,07	KD2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400
205	SPRCHA MUŽI	1,62	KD2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400
206	WC MUŽI	1,17	KD2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400
207	WC MUŽI	1,25	KD2	KERAMICKÁ DLŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400
208	WC MUŽI – PISOÁRY	3,68	KD2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400
209	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	3,65	KD2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400
211	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	41,62	L1	PVC	KER. OBKL. V=1400	SOKL PVC	P1	ZV. IZOL. S.V. 2800
212	PRACOVNA	23,40	L1	PVC	KER. OBKL. V=1400	SOKL PVC	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
213	PRACOVNA	13,75	L1	PVC	KER. OBKL. V=1400	SOKL PVC	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
214	PRACOVNA	13,75	L1	PVC	KER. OBKL. V=1400	SOKL PVC	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
215	PhD. STUDENTI	28,13	L1	PVC	KER. OBKL. V=1400	SOKL PVC	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
216	POSTDOKTORANT.–STÁŽISTÉ	33,89	L1	PVC	KER. OBKL. V=1400	SOKL PVC	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
217	MÍSTNOST PRO TECH.PLYNY	10,73	KD5	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	KER. SOKL V=100	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
218	LABORATOŘ GC	39,73	KD5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
219	PRACOVNA GC	16,53	KD5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
221	LABORATOŘ KINETIKY	24,93	KD5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
222	CHODBA	62,32	L1	PVC		SOKL PVC	P1	ZV. IZOL. S.V. 2500
223	LABORATOŘ LBI	51,47	KD5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
224	TECHNIK LBI	16,53	KD5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=1400	KER. SOKL V=100	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
225	PhD. STUDENTI	16,53	L1	PVC	KER. OBKL. V=1400	SOKL PVC	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
226	POSTDOKTORANT.–STÁŽISTÉ	16,53	L1	PVC	KER. OBKL. V=1400	SOKL PVC	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
227	DIPLOMANTI	10,88	L1	PVC	KER. OBKL. V=1400	SOKL PVC	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
228	DIPLOMANTI	16,53	L1	PVC	KER. OBKL. V=1400	SOKL PVC	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
229	PhD. STUDENTI	13,87	L1	PVC	KER. OBKL. V=1400	SOKL PVC	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
231	PhD. STUDENTI	13,75	L1	PVC	KER. OBKL. V=1400	SOKL PVC	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
232	PhD. STUDENTI	13,75	L1	PVC	KER. OBKL. V=1400	SOKL PVC	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
233	POSTDOKTORANTI–STUDENTI	13,75	L1	PVC	KER. OBKL. V=1400	SOKL PVC	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
234	PRACOVNA	18,57	L1	PVC	KER. OBKL. V=1400	SOKL PVC	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
235	DENNÍ MÍSTNOST	15,55	L1	PVC	KER. OBKL. V=600	SOKL PVC	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
236	SKLAD PRÁDLA	4,19	L1	PVC		SOKL PVC	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
237	SPRCHA ŽEN	2,73	KD2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400
238	WC ŽEN	1,21	KD2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400
239	WC ŽEN	1,21	KD2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400
241	ÚKLID	2,47	KD2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400
242	PŘEDSÍŇ WC ŽEN	5,22	KD2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400
243	SCHODIŠTĚ	18,89	–	–	–	–	–	–

UNIVERZITNÍ KAMPUS

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

INVESTOR	**MASARYKOVA UNIVERZITA**
GENERÁLNÍ DODAVATEL	
MANAŽER PROJEKTU	**SYNERGA a.s.**
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	**SYNERGA a.s.**
PŘÍMÝ ZPRACOVATEL	**SYNERGA a.s.**

LEGENDA PRVKŮ MaR :

- MaR: DT1 – ROZVADĚČ MaR
- ROZVODNICE PODRUŽNÁ MaR
- FCU - OVLADAČ S MĚŘENÍM TEPLOTY
- FCU - OVLADAČ S MĚŘENÍM TEPLOTY A VLHKOSTI
- FCU - MAGNETICKÝ KONTAKT OKENNÍ / DVEŘNÍ
- FCU - EL. POHON VENTILU CHLADU / TOPENÍ
- PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
- MĚŘIČ ENERGIE
- ZAŘÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA
- ZAŘÍZENÍ - VYTÁPĚNÍ
- ZAŘÍZENÍ - CHLAZENÍ
- ZAŘÍZENÍ - INDIVIDUÁLNÍ REGULACE MÍSTNOSTI
- ZAŘÍZENÍ - DETEKCE ÚNIKU PLYNU
- ZAŘÍZENÍ - PROSTOROVÉ ČIDLA TEPLOTY, TLAKU, VLHKOSTI
- ZAŘÍZENÍ - PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY
- ZAŘÍZENÍ - OSTATNÍ
- STOUPAJÍCÍ / KLESAJÍCÍ VEDENÍ

TRASY:

- KABEL - SBĚRNICE TCP/IP - ETHERNET (UTP/FTP 4x2x0,5)
- KABEL - SBĚRNICE BACNet MS/TP (BELDEN 9842)
- KABEL - SBĚRNICE BACNet MS/TP PRO FCU (BELDEN 9842)
- KABEL - SBĚRNICE eBUS (BELDEN 9842)
- KABEL - SBĚRNICE LinkNet (BELDEN 9842)
- KABEL - SBĚRNICE M-bus (JYTY 4x1)
- KABEL - SBĚRNICE MODBUS RTU (J-Y(ST)Y 2x2x0,8)
- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA (ŽLAB / KANÁL)
- VEDLEJŠÍ KABELOVÁ TRASA (TRUBKA / LIŠTA / PŘÍCHYTKY)

POZNÁMKA:

V MÍSTNOSTECH S IRC REGULACÍ NAHRADIT NÁSTĚNNÝ OVLADAČ A IRC ROZVODNICI (VČ. NÁHRADY IRC REGULÁTORU).

REVIZE	
00	
01	
02	
03	

VYPRACOVAL	**ING. DOHNAL RADEK**
VED. PROJEKTANT	**ING. DOHNAL RADEK**



±0,000 = 281,700 BPV

ČÍSLO ZAKÁZKY	**64-0-5203-15**
STAVBA	**ILBIT**
STUPEŇ	**DPS**
NÁZEV PS - SO	**D.SO 302.3 - PAVILON A4**
ČÁST	**13 - MĚŘENÍ A REGULACE**
NÁZEV VÝKRESU	**PŮDORYS 2.NP**
DATUM	**2016 - 03 - 31**
FORMÁT	**4 × A4**
MĚŘÍTKO	**1:100**

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
UKB-0	DPS	D 302.3	13	005	00