BLOKOVÁ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE

* nahrazená čidla



STRUČNÝ POPIS	AI	DI	AO	DO	M-bus
Zaplavení podlahy BVS - 1S04	1	1			
Teplota prostorová VS - 1S04		1			
Signálka "PORUCHA"				1	
Tlačítko "START/STOP"					
Měřič tepla celkem Kampus MU					M-bus
Měřič tepla primár. odběr pavilonu					M-bus
Teplota horkovod přívod stanice	1				
Teplota horkovod vrat stanice	1				
Tlak horkovod vrat stanice	1				
Tlak horkovod přívod stanice	1				
Pohon ventil výměník ÚT			1	1	
Ventil odpouštění vytápění				1	
Teplota výstup výměník ÚT	1				
Tlak systém topení	1				
Havarijní termostat výstup výměník ÚT		1			
Teplota vrat výměník ÚT	1				
Čerpadlo výměník ÚT		1		1	
Vodoměr - dopouštění ÚT					M-bus
Ventil dopouštění chlazení				1	
Ventil dopouštění vytápění				1	
Pohon ventil výměník TUV			1	1	
Ventil dopouštění chlazení (filtr)		1			
Ventil dopouštění vytápění (filtr)		1			
Čerpadlo ohřev TUV				1	
Teplota výstup výměník TUV	1				
Teplota vrat zásobník TUV	1				
Havarijní termostat výstup výměník TUV		1			
Čerpadlo cirkulace TUV		1		1	
Vodoměr - TUV					M-bus
Celkem	**10**	**7**	**2**	**11**	**4**

SYNERGA a. s. Sladkého 13 617 00 Brno	Stavba: MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE ILBIT (PAVILON A6)	Název1: MÍSTNOST Č. 1S17 ROZVADĚČ : 6RDC01	Datum: 03.03.3016	Zod. projektant: ING. DOHNAL	Vypracoval: ING. DOHNAL
	Část: D. SO 302.4 – PAVILON ILBIT – A6 13. MĚŘENÍ A REGULACE	Název2: BVS - BLOKOVÁ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE	Účel: DPS	Revize: 0 / List: 1	Počet listů: 1
	Investor: Masarykova univerzita Brno / Zak. číslo: 64–0–5303–15	Výkres č.: UKB - 0 - DPS - D 302.4 - 13 - 014 - 00			