


| STRUČNÝ POPIS |
|---|
| Měřič tepla - ÚT - A6 ODP.HOSP. |
| Reg. ventil 3-cestný - ÚT - A6 ODP.HOSP. |
| Čerpadlo - okruh ÚT - A6 ODP.HOSP. |
| Teplota - okruh ÚT - A6 ODP.HOSP. |
| Reg. ventil 3-cestný - ÚT - A6 VÝCHOD |
| Čerpadlo - okruh ÚT - A6 VÝCHOD |
| Teplota - okruh ÚT - A6 VÝCHOD |
| Reg. ventil 3-cestný - ÚT - A6 ZÁPAD |
| Čerpadlo - okruh ÚT - A6 ZÁPAD |
| Teplota - okruh ÚT - A6 ZÁPAD |
| Čerpadlo - okruh VZT - A6 |
| Měřič tepla - ÚT - VH1 |
| Reg. ventil 3-cestný - ÚT - VH1 |
| Čerpadlo - okruh ÚT - VH1 |
| Teplota - okruh ÚT - VH1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | 4 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | |
| DI | 5 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | |
| AO | 4 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | |
| DO | 5 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | |
| M-BUS | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | |

SYNERGA a. s.
Sladkého 13
617 00 Brno

Stavba: MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE
ILBIT (PAVILON A6)
Část: D. SO 302.4 – PAVILON ILBIT – A6
13. MĚŘENÍ A REGULACE
Investor: Masarykova univerzita Brno | Zak. číslo: 64–0–5203–15

Název1: MÍSTNOST Č. 1S17 ROZVADĚČ : 6RDC01
Název2: TOPNÁ SOUSTAVA - PŘÍPRAVA TOPNÉ VODY ÚT
Výkres č.: UKB - 0 - DPS - D 302.4 - 13 - 015 - 00

| Datum: | Zod. projektant: | | Vypracoval: |
|---|---|---|---|
| 03.03.2016 | ING. DOHNAL | | ING. DOHNAL |
| Účel: | Revize: | List: | Počet listů: |
| DPS | 0 | 1 | 1 |