


* nahrazená čidla

| STRUČNÝ POPIS | Čerpadlo 1 - okruh SKLENÍK | Čerpadlo 1 - okruh SKLENÍK | Čerpadlo - okruh VZT - A2 | Reg. ventil 3-cestný - ÚT - A2 1.PP | Čerpadlo - okruh ÚT - A2 1.PP | Teplota - okruh ÚT - A2 1.PP | Reg. ventil 3-cestný - ÚT - A2 VÝCHOD | Čerpadlo - okruh ÚT - A2 VÝCHOD | Teplota - okruh ÚT - A2 VÝCHOD | Reg. ventil 3-cestný - ÚT - A2 ZÁPAD | Čerpadlo - okruh ÚT - A2 ZÁPAD | Teplota - okruh ÚT - A2 ZÁPAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI 3 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| DI 6 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | |
| AO 3 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| DO 6 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | |
| IMP 0 | | | | | | | | | | | | |

SYNERGA a. s.
Sladkého 13
617 00 Brno

Stavba: MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE ILBIT (PAVILON A2)
Část: D. SO 302.1 – PAVILON ILBIT – A2
13. MĚŘENÍ A REGULACE
Investor: Masarykova univerzita Brno | Zak. číslo: 64–0–5203–15

Název1: MÍSTNOST Č. 1S37 ROZVADĚČ : 2RDC01
Název2: TOPNÁ SOUSTAVA - PŘÍPRAVA TOPNÉ VODY ÚT
Výkres č.: UKB - 0 - DPS - D 302.1 - 13 - 014 - 00

| Datum: | Zod. projektant: | | Vypracoval: |
|---|---|---|---|
| 03.03.2016 | ING. DOHNAL | | ING. DOHNAL |
| Účel: | Revize: | List: | Počet listů: |
| DPS | 0 | 1 | 1 |