VZT č. 02 - VĚTRÁNÍ LABORATOŘÍ - VÝCHOD



STRUČNÝ POPIS	AI	DI	AO	DO
SIGNÁLKA PORUCHA				1
TEPLOTA VSTUPNÍHO VZDUCHU	1			
KLAPKA VSTUPNÍ				1
ΔP VSTUPNÍ FILTR 1		1		
ΔP ODTAHOVÝ VENTILÁTOR		1		
FREKVENČNÍ MĚNIČ - ODTAH		1	1	1
KLAPKA REKUPERÁTORU			1	
TEPLOTA VÝSTUPNÍHO VZDUCHU	1			
REGULAČNÍ VENTIL - OHŘÍVAČ			1	
ČERPADLO TOPNÉ VODY		1		1
TEPLOTA OHŘEV - VRATNÁ VODA	1			
PROTIMRAZOVÁ OCHRANA		1		
REGULAČNÍ VENTIL - CHLADIČ			1	
ΔP VÝSTUPNÍ FILTR		1		
KLAPKA VÝSTUPNÍ				1
ΔP PŘÍVODNÍ VENTILÁTOR		1		
MOTOR - PŘÍVOD				1
ΔP VSTUPNÍ FILTR 2		1		
TLAK VZDUCHU Z MÍSTNOSTI	1			
TEPLOTA ODTAHOVÁ Z MÍSTNOSTI	1			
TEPLOTA VZDUCHU DO MÍSTNOSTI	1			
EL. TOPNÉ KABELY				
SIGNÁL Z EPS				

AI	6
DI	8
AO	4
DO	6
BACNET	0

LEGENDA :

- VENKOVNÍ VZDUCH
- PŘÍVODNÍ VZDUCH (ZA 1. TERMODYN. JEDNOTKOU)
- PŘÍVODNÍ VZDUCH (ZA 2. A 3. TERMODYN. JEDNOTKOU)
- ODTAHOVÝ (VÝSTUPNÍ) VZDUCH
- SMÍŠENÝ VZDUCH
- PŘÍVODNÍ TOPNÁ VODA
- VRATNÁ TOPNÁ VODA
- PŘÍVODNÍ CHLADÍCÍ VODA
- VRATNÁ CHLADÍCÍ VODA

POPIS ZNAČENÍ REG. OKRUHŮ : VIZ PŘÍLOHA Č.1 TECHNICKÉ ZPRÁVY

* nahrazená čidla

SYNERGA a. s.
Sladkého 13
617 00 Brno

Stavba: MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE ILBIT (PAVILON A3)
Část: D. SO 302.2 - PAVILON ILBIT - A3
13. MĚŘENÍ A REGULACE
Investor: Masarykova univerzita Brno
Zak. číslo: 64-0-5203-15

Název1: MÍSTNOST Č. STR ROZVADĚČ : 3RDC41
Název2: VZT 02 - VĚTRÁNÍ LABORATOŘÍ - VÝCHOD
Výkres č.: UKB - 0 - DPS - D 302.2 - 13 - 011 - 00

Datum: 03.03.2016
Účel:
Zod. projektant: ING. DOHNAL
Vypracoval: ING. DOHNAL
Revize: 0
List: 1
Počet listů: 1