BLOKOVÁ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE

* nahrazená čidla



STRUČNÝ POPIS	AI	DI	AO	DO	M-bus
Zaplavení podlahy BVS - 1S04	1	1			
Teplota prostorová VS - 1S04					
Signálka "PORUCHA"				1	
Tlačítko "START/STOP"		1			
Měřič tepla primár. odběr pavilonu					
Teplota horkovod přívod stanice	1				
Teplota horkovod vrat stanice	1				
Tlak horkovod vrat stanice	1				
Tlak horkovod přívod stanice	1				
Pohon ventil výměník ÚT			1	1	
Ventil odpouštění vytápění				1	
Teplota výstup výměník ÚT	1				
Tlak systém topení	1				
Havarijní termostat výstup výměník ÚT		1			
Teplota vrat výměník ÚT	1				
Čerpadlo výměník ÚT		1		1	
Vodoměr - dopouštění ÚT					
Ventil dopouštění chlazení				1	
Ventil dopouštění vytápění				1	
Pohon ventil výměník TUV			1		
Ventil dopouštění chlazení (filtr)				1	
Ventil dopouštění vytápění (filtr)		1		1	
Čerpadlo ohřev TUV				1	
Teplota výstup výměník TUV	1				
Teplota vrat zásobník TUV	1				
Havarijní termostat výstup výměník TUV		1			
Čerpadlo cirkulace TUV		1		1	
Vodoměr - TUV					
M-bus					3

SYNERGA a. s.
Sladkého 13
617 00 Brno

Stavba: MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE
ILBIT (PAVILON A4)
Část: D. SO 302.3 – PAVILON ILBIT – A4
13. MĚŘENÍ A REGULACE
Investor: Masarykova univerzita Brno | Zak. číslo: 64–0–5303–15

Název1: MÍSTNOST Č. 1S54 ROZVADĚČ : 4RDC01
Název2: BVS - BLOKOVÁ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE
Výkres č.: UKB - 0 - DPS - D 302.3 - 13 - 013 - 00

Datum:	Zod. projektant:		Vypracoval:
03.03.3016	ING. DOHNAL		ING. DOHNAL
Účel:	Revize:	List:	Počet listů:
DPS	0	1	1