

Příloha č.1

Tabulka výkonů

zařízení					typ	přívod	odvod	množství vzduchu	externí tlak	ks	hmotnost	hladina akustického tlaku (výkonu)	elektrický příkon jednotkový			napětí / frekvence	topný výkon jednotkový	chladicí výkon jednotkový	ovládání	Pozn.:	umístění(m.č.)
č.	název	pozice						(m3/h)	(Pa)		(kg)	(dBA)	(kW)	(A)	(A)	(V/Hz)	(kW)	(kW)			
	IX.etapa														;						
9.	Chlazení schodovité posluchárny P304	9.1	Daikin	venkovní kondenzační jednotka	SPLIT2 - RZQSG125L8Y1	oběh				1	74	70	4,150		16,00	400/50		12,5	Si		střecha 5NP
		9.2	Daikin	vnitřní chladicí jednotka podstropní	FHA125A	oběh				1	38	62						12,5			P304