



# Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno  
Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č. : HSBM-6-3-31/1-OPST-2016

Brno 7. 7. 2016  
Výtisk číslo: 1  
Počet listů: 1  
Přílohy: 1/PD

Projekční architektonická kancelář spol. s r.o.  
ing.arch. V. Steinhauserová  
Gorkého 61/11  
602 00 Brno

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: kpt. Ing. Luděk Vrána, vrchní komisař, ☎: 950 639 107, e-mail: [ludek.vrana@firebrno.cz](mailto:ludek.vrana@firebrno.cz)

Název stavby: Dobudování CETOCOEN OP VVV, laboratoře a banka vzorků  
Místo stavby: Brno, Bohunice, areál Univerzitního kampusu Brno - Bohunice  
Stavebník: Masarykova univerzita, Brno, Žerotínovo náměstí 617/9, 602 00  
Projektant PBŘ: Ing. Ludmila Plagová ČKAIT 1003751  
Datum zpracování PBŘ, zpracovatel PBŘ (bez ČKAIT): červen 2016, Ing. L. Plagová  
Předložený druh dokumentace: Stavební řízení


Jedná se o přístavbu dvou podzemních podlaží mezi pavilony. Bude využívána jako kryobanka, laboratoře, sklad a technické zázemí. Na volné venkovní ploše bude zásobník dusíku. Evakuace je navržena nechráněnými únikovými cestami a chráněnou únikovou cestou typu B. V nové přístavbě bude instalována EPS.

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 8. 6. 2016. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**závazné souhlasné stanovisko.**

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru si ponecháváme jeden výtisk PBŘ ve své dokumentaci.

**Poučení:** Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



plk. Ing. Václav Špéra, vrchní rada  
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP  
HZS Jihočeského kraje