

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AiD team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. Jiří BABÁNEK
Přímý zpracovatel	Ing. Ondřej Tichý

(ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE)



- Poznámka :**
- Rozvod vedený v příchytkách s funkční schopností při požáru min.P30-R na stropní konstrukci.
 - K tlačítkům vedený v trubce pod omítkou, v technických prostorách v trubce na povrchu.
 - Prostup mezi patry a požárními úseky utěsněny požárními upcávkami.
 - Rozvod v soupažce vedený na kabelovém žebříku s funkční schopností při požáru min.P30-R.
- Adresy jednotlivých hlásičů a rozdělení do skupin je součástí přílohy technické zprávy.**

(ROZHLAS)

- KABELOVÝ ROZVOD ROZHLASU
- OPTICKÝ PROPOJ NA PCO (SOUČÁST SO334)

Revize	
00	2018 - 03 - 20
01	
02	
03	

Vypracoval	Ing. Ondřej TICHÝ
Ved. projektant	Ing. Ondřej TICHÝ

Číslo zakázky	3436 - 25
Stavba	UKB G - Drobné objekty
Stupeň	DVD
Název PS - SO	SO 104 - PAVILON A36 Úprava dispozice 1. PP
Část	12 - Slaboproudé rozvody

Název výkresu	EPS - PŮDORYS 1.PP
Datum	2018 - 03 - 20
Formát	8 × A4
Měřítko	1 : 100

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
UKB G	DVD	104	12	005a	00