

UKB G
UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE
BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA
G - DROBNÉ OBJEKTY

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AiD team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. Jiří BABÁNEK
Přímý zpracovatel	SUBTECH, s.r.o



Revize	
00	2018 - 05 - 09
01	
02	
03	

Vypracoval	Ing. Hana Mrázková
Ved. projektant	Ing. Bronislav Lovecký

Číslo zakázky	3458 - 25
Stavba	UKB G - Drobné objekty
Stupeň	DVD
Název PS - SO	SO 110 - Přepažení učebny č. 305 v pavilonu A11 v UKB
Část	09 - Vzduchotechnika, chlazení

Název výkresu	VÝKAZ VÝMĚR
Datum	2018 - 05 - 09
Formát	A4
Měřítko	-

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
UKB G	DVD	110	09	V 001	00

Výkaz výměr

Stavba :	SO 110 - Přepažení učebny č. 305 v pavilonu A11 v UKB
Objekt :	UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE

P.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)
		Zařízení č. 3207 - Větrání učebny 305 a 335				
1.04.02	vlastní	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 250; vč. montáže	ks	9		
1.04.02	vlastní	Regulační klapka obdelníková se servopohonem 500x355; vč. montáže	ks	2		
1.04.02	vlastní	Regulační klapka obdelníková se servopohonem 560x355; vč. montáže	ks	2		
1.40.01	vlastní	Ohebná hluk tlumící hadice DN 250, vč. montáže	bm	14		
1.40.03	vlastní	SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%	bm	2		
1.50.01	vlastní	Potrubí kruhové sk.l z pozink.plechu průměru 250/20% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20%	bm	3		
1.50.02	vlastní	Potrubí čtyřhranné sk.l z pozink.plechu do obvodu 1500/20% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20%	bm	5		
1.50.03	vlastní	Potrubí čtyřhranné sk.l z pozink.plechu do obvodu 1890/20% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20%	bm	53		
1.50.04	vlastní	Potrubí čtyřhranné sk.l z pozink.plechu do obvodu 2630/100% tvar. dílů; vč. montáže; prořez 20%	bm	2		
	vlastní	Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou; vč. montáže - prořez 30%	m2	33,0		
	Celkem za	Zařízení č. 3207 - Větrání učebny 305 a 335				
		Zařízení č. 3213 - Chlazení učebny 335				
11.305.VZT.305/3213.01	vlastní	Přesun stávající FCU jednotky	ks	1		
8.50	vlastní	Cu potrubí izolované	bm	9		
	Celkem za	Zařízení č. 3213 - Chlazení učebny 335				
		Zařízení 30 - Demontáže				
30.04	vlastní	Demontáž potrubních rozvodů ve stávající učebně 305	m2	41		
	Celkem za	Zařízení 30 - Demontáže				
		Ostatní				
	vlastní	Komplexní vyčištění, překontrolování a zpětná montáž přírodních vířivých anemostatů 600x24	ks	9		
	vlastní	Komplexní vyčištění, překontrolování a zpětná montáž do nového potrubí odvodních obdelníkových výústek 500x280	ks	6		
	Celkem za	Ostatní				
		Doplňkový materiál				
	vlastní	Montážní, těsnící a spojovací materiál	sada	1		
	Celkem za	Doplňkový materiál				