PŮDORYS M. Č. 305 - BOURACÍ PRÁCE

M 1:50



VÝPIS STÁVAJÍCÍCH SKLADEB PODLAH:

N2 - Nátěr na beton /POD PÓDIEM/

- Nátěr na beton	
- Betonová mazanina se sítí	55 mm
- Kročejová izolace - elastický pás z extrudovaného polyetylénu s uzavřenou buněčnou strukturou	5 mm
- Vyrovnávací vrstva z pěnového polystyrenu PPS 100 Z (rozvody instalací)	40 mm
CELKEM TLOUŠŤKA PODLAHY	100 mm

L1 Linoleum

- Linoleum včetně lepidla	3 mm
- Samonivelační vyrovnávací stěrka nebo přebroušení povrchu	
- Litý potěr - anhydrid	52 mm
- Kročejová izolace - elastický pás z extrudovaného polyetylénu s uzavřenou buněčnou strukturou	5 mm
- Vyrovnávací vrstva z pěnového polystyrenu PPS 100 Z (rozvody instalací)	40 mm
CELKEM TLOUŠŤKA PODLAHY	100 mm

B3 - Koberec /MIMO PÓDIUM/

- Koberec včetně lepidla	5 mm
- Litý potěr - anhydrid	50 mm
- Kročejová izolace - elastický pás z extrudovaného polyetylénu s uzavřenou buněčnou strukturou	5 mm
- Vyrovnávací vrstva z pěnového polystyrenu PPS 100 Z (rozvody instalací)	40 mm
CELKEM TLOUŠŤKA PODLAHY	100 mm

K7 Keramická dlažba

- Keramická dlažba	8 mm
- Lepící tmel	3 mm
- Litý potěr - anhydrid	44 mm
- Kročejová izolace - elastický pás z extrudovaného polyetylénu s uzavřenou buněčnou strukturou	5 mm
- Vyrovnávací vrstva z pěnového polystyrenu PPS 100 Z (rozvody instalací)	40 mm
CELKEM TLOUŠŤKA PODLAHY	100 mm

POZNÁMKY - STÁVAJÍCÍ STAV

POZN. 2 - TRUBKOVÁNÍ V PODLAZE

POZN. 3 - PODLAHOVÁ KRABICE PRO AV TECHNIKU

POZN. 4 - ÚPRAVA PŘÍČKY PRO KOTVENÍ LIŠTOVÉHO SYSTÉMU TABULE VE VÝŠCE 2,0M (NOSNOST 100 KG)

POZN. 6 - "ŽILETKA" JE PROVEDENA OD PARAPETU PO PODHLED V TL. SLOUPKŮ AL. BLOKOVÉ FASÁDY
- NAPOJENÍ SDK PŘÍČKY NA FASÁDNÍ SLOUPEK
SKLADBA - 2x AKUSTICKÁ SDK DESKA TL.12,5MM, PLECH TL. 1MM, RÁM ZE SPECIÁLNÍCH C PROFILŮ PRUŽNĚ ODDĚLENÝCH OD SDK DESEK S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL.15MM, PLECH TL. 1MM, 2x AKUSTICKÁ SDK DESKA TL.12,5MM
CELKOVÁ TL. 70MM, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw = 51dB

POZNÁMKY - BOURACÍ PRÁCE

P01 NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY
*STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA (KOBEREC VČETNĚ LEPIDLA) PODLAHY BUDE ODSTRANĚNA.
*OSTATNÍ VRSTVY PODLAHY ZŮSTANOU BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁSAHŮ.

P02 AKUSTICKÝ PODHLED, V.2800, IŠP<50
*STÁVAJÍCÍ AKUSTICKÝ RASTROVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED BUDE KOMPLETNĚ OPATRNĚ DEMONTOVÁN A USCHOVÁN, DEMONTÁŽ VČETNĚ VŠECH KONCOVÝCH PRVKŮ VZT, SLP, EL, SHZ A AV TECHNIKY

P03 STUPŇOVITÁ PODLAHA POSLUCHÁRNY SE SEDAČKAMI

* PŮDORYSNÝ ROZMĚR - ŠÍŘKA 8870 x DÉLKA 10300 MM - VÝŠKA 500 MM
STUPNĚ PODLAHY - 10x50/850 MM
STUPNĚ SCHODŮ - 3x166,66/280 MM
SKLON RAMPY - 5,88%

*STÁVAJÍCÍ STUPŇOVITÉ HLEDIŠTĚ BUDE KOMPLETNĚ VYBOURANÉ
POPIS KONSTRUKCE:
NOSNÁ KONSTRUKCE STUPŇOVITÉ PODLAHY POSLUCHÁRNY JE PROVEDENA Z OCELOVÝCH REKTIFIKOVATELNÝCH STOJEK. VLASTNÍ STUPNĚ POSLUCHÁREN JSOU TVOŘENY OSB DESKAMI KOTVENÝMI K NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI. NÁŠLAPNOU VRSTVU TVOŘÍ CELOPLOŠNĚ NALEPENÝ ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC. SOUČÁSTÍ PODKONSTRUKCE JE ŠIKMÁ RAMPA MEZI JEDNOTLIVÝMI ŘADAMI A ZADNÍ PODESTA S VYROVNÁVACÍMI SCHODY. PŘEVÝŠENÍ V MÍSTNOSTI - 500 MM.

* SEDAČKY BUDOU KOMPLETNĚ DEMONTOVANÉ - USCHOVANÉ PRO DALŠÍ POUŽITÍ
POPIS SEDAČEK:
* SEDAČKY JSOU TVOŘENY INTEGROVANÝM A SOUVISLÝM SYSTÉMEM SEDADEL A STOLKŮ - SEDACÍ SYSTÉM Q3000 (MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM STOLŮ A SEDADEL V MODULU PRO DVĚ NEBO TŘI SEDADLA, POUŽITÍ POUZE V ROVNÝCH ŘADÁCH)
* NOSNÁ KCE:
1) SVISLÉ PRVKY: EXTRUDOVANÉ ALUMINIOVÉ PROFILY - BARVA RAL 9006 (POVRCHOVÁ ÚPRAVA POMOCÍ ANODIZACE)
2)VODOROVNÝ PRVEK - SPOLEČNÝ NOSNÍK PRO TŘI SEDADLA - EXTRUDOVANÉ ALUMINIOVÉ PROFILY - BARVA RAL 9006
* OPĚRÁK - PERFOROVANÝ PLECH - BARVA RAL 9006
* SKLOPNÉ SEDAČKY - LAMINÁT - POVRCH BARVY BUK
* SKLOPNÉ PULTY - BILAMINÁT - POVRCH BARVY BUK
* JEDNOTLIVÉ ROZMÍSTĚNÍ SEDAČEK VIZ PŮDORYS.
* ŘADY UČEBNY PRO IMOBILNÍ POSLUCHAČE JSOU VYBAVENY ATYPICKÝMI POSUVNÝMI STOLKY SE SKLÁDACÍMI DESKAMI, ROZMĚR 600 x 800 MM.

P04 ZÁBRADLÍ + SVISLÁ KONSTRUKCE PARAPETU
* STÁVAJÍCÍ KCE ZÁBRADLÍ JE KOTVENA DO SKRYTÉ OCELOVÉ KCE PARAPETU OZNAČENÉ V DETAILU ZKRATKOU „01".
* STÁVAJÍCÍ KCE ZÁBRADLÍ BUDE DEMONTOVÁNA SPOLU S DEMONTÁŽÍ SVISLÉ ČÁSTI PARAPETU. VODOROVNOU ČÁST JE ZAMÝŠLENO PONECHAT S VÝJIMKOU ČÁSTI U NOVÉ DĚLÍCÍ PŘÍČKY, KDE BUDE PROVEDENA ÚPRAVA MŘÍŽKY TOPENÍ.
* ZÁBRADLÍ BUDE OPATRNĚ ODŘEZÁNO S DŮKLADNOU OCHRANOU STÁVAJÍCÍHO PARAPETU TAK, ABY NEBYL POŠKOZEN. PŘEČNÍVAJÍCÍ ČÁSTI BUDOU ZBROUŠENY POD ÚROVEŇ PARAPETU A OPATŘENY KRYTKOU V BARVĚ RAL 9006.

POPIS KONSTRUKCE:
DETAIL (1:20)



LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTÍ

Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m^2	ÚPRAVY POVRCHŮ			PODHLED		POZNÁMKA
			PODLAHA		STĚNY			
304	CHODBA I.	64,89	L1	LINOLEUM IŠP <75	ČÁST AL. OBKLAD V.2800, V.2800	P4	RASTROVÝ V.2800,V.2800 IŠP<50	SOKL LINOLEUM V.100
305	POSLUCHÁRNA III.	125,73	B3/N2	KOBEREC IŠP<75, POD K-CI STUP.PODL.-NÁTĚR NA BETON	AKUST. OBKLAD IŠP<75	P1B	AKUST.V.2800, IŠP<50	KOBERCOVÁ LIŠTA V.60
306	POSLUCHÁRNA IX.	113,53	B3/N2	KOBEREC IŠP<75, POD K-CI STUP.PODL.-NÁTĚR NA BETON	AKUST. OBKLAD IŠP<75	P1B	AKUST.V.2800, IŠP<50	KOBERCOVÁ LIŠTA V.60
307	SKLAD UČEBNÍCH POMŮCEK	9,18	L1	LINOLEUM IŠP <75		P4	RASTROVÝ V.2400 IŠP<50	SOKL LINOLEUM V.100
308	PŘEDSÍŇ WC ŽENY–STUDENTI	17,18	K7	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V.2400	P5	SÁDROKARTON V. 2400	
311	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST III.	83,83	L1	LINOLEUM IŠP <75	AKUST. OBKLAD IŠP<75	P1B	AKUST.V.2800, IŠP<50	SOKL LINOLEUM V.100

LEGENDA BAREV

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ (DEMONTOVANÉ) KONSTRUKCE

LEGENDA HMOT: STÁVAJÍCÍ

ŽELEZOBETON

ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK TL.175 MM A 240 MM, P10, NA MALTU M5

SDK PŘÍČKA W 112, OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ SDK DESKAMI TL.12,5 MM, CW PROFILY á 417 MM, S VLOŽENOU ZVUK. IZOLACÍ TL.50 MM

SDK PŘÍČKA W 111, OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTR. JEDNODUŠE SDK DESKAMI TL.12,5 MM, CW PROFILY á 417 MM, S VLOŽENOU IZOLACÍ TL.50 MM

INSTALAČNÍ SDK PŘÍČKA W115 (W116) OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTR. DVOJITĚ SDK DESKAMI TL.12,5 MM, SE ZVUKOVOU IZOLACÍ TL.50 MM

DALŠÍ POZNÁMKY:

1. V PODLAZE V MÍSTNOSTI 305 BUDOU NOVĚ REALIZOVÁNY DRÁŽKY A PODLAHOVÉ KRABICE; UMÍSTĚNÍ/ROZMĚRY VIZ PŘÍSLUŠNÉ PROFESE
2. BLIŽŠÍ SPECIFIKACE/UPŘESNĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ JE UVEDENA V PŘÍLOHÁCH:
UKB G - DVD - 110 - 01 - 001 - 00 _ TECHNICKÁ ZPRÁVA
UKB G - DVD - 110 - 01 - S 001 - 00 _ STANDARDY - KONSTRUKCE
UKB G - DVD - 110 - 01 - S 002 - 00 _ STANDARDY - VÝROBKY

UKB G
UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE
BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA
G - DROBNÉ OBJEKTY

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AID team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. Jiří BABÁNEK
Přímý zpracovatel	

AI D: TEAM

Revize	
00	2018 - 05 - 09
01	
02	
03	

Vypracoval	Jitka NOVÁKOVÁ, Ing. Kateřina PLODÍKOVÁ
Ved. projektant	Ing. arch. Jiří BABÁNEK

Číslo zakázky	3458 - 25
Stavba	UKB G - Drobné objekty
Stupeň	DVD
Název PS - SO	SO 110 - Přepažení učebny č. 305 v pavilonu A11 v UKB
Část	01 - Architektonicko-stavební řešení
Název výkresu	**PŮDORYS M. Č. 305 - BOURACÍ PRÁCE**
Datum	2018 - 05 - 09
Formát	8 × A4
Měřítko	1:50

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
UKB G	DVD	110	01	002	00