

LEGENDA SVÍTIDEL

- sv. vestavné zářivkové kruhové 1x26W, EP
- zářivkové svítidlo do linky s vypínačem

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- – jednopólový vypínač, řaz. 01–bílý
- – tlačítko se signalizací chodu + DT3
- – jednonásobná zásuvka 16A/230V–bílá
- – dvojnásobná zásuvka 16A/230V–bílá
- – čtyřrámeček–3xzásuvka16A/230V,1xs přepěť.ochranou,–červený
- – dvojrámeček–2xzásuvka16A/230V–bílý
- – ventilátor s doběhem – dodávka VZT
- OR – tryskový vysoušeč rukou 230V/1840W

POZNÁMKA:
Umístění svítidel přizpůsobit technologickým zařízením, především VZT

Nová elektroinstalace bude provedena celoplastovými kabely typu CYKY, uloženými pod omítkou a v podhledech
Vypínače budou vyměněny ve výši 1,2 m nad podlahou
Zásuvky u kuchyňské linky a soc. zařízeních budou ve výši 1.2m, jinak 0,3m nad podlahou, nebo jak určí uživatel

VNĚJŠÍ VLIVY VE VŠECH MÍSTNOSTECH DLE ČSN 33 2000–5–51, ed.3 NORMÁLNÍ AB5

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN–C–S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplněná – doplňujícím pospojováním neživých částí
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNY	STROP PODHLED (v případě, že je)	S.V. (ml STROP PODHLED	POZNÁMKA
BVA05N01001	SCHODIŠTĚ	4,6	KERAMICKÁ DLAŽBA STÁVAJÍCÍ PODLAHA BEZ ÚPRAV	VÁPENNÁ OMÍTKA STÁVAJÍCÍ POVRCH BEZ ÚPRAV	STÁV. STROP - VÁPENNÁ OMÍTKA STÁVAJÍCÍ POVRCH BEZ ÚPRAV	-	
BVA05N01001a	SCHODIŠTĚ - CHODBA	6,2	KERAMICKÁ DLAŽBA STÁVAJÍCÍ PODLAHA BEZ ÚPRAV	VÁPENNÁ OMÍTKA STÁVAJÍCÍ POVRCH BEZ ÚPRAV	STÁV. STROP - VÁPENNÁ OMÍTKA STÁVAJÍCÍ POVRCH BEZ ÚPRAV	3,54	
BVA05N01002	ÚKLID S VÝLEVKOU	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA STÁVAJÍCÍ PODLAHA BEZ ÚPRAV	KERAMICKÝ OBKLAD, v 2x00 STÁVAJÍCÍ POVRCH BEZ ÚPRAV	STÁV. STROP - BEZ ÚPRAV STÁV. KAZ. PODHLED- BEZ ÚPRAV	3,27 2,55	
BVA05N01003	WC ŽENY	5,5	KERAMICKÁ DLAŽBA STÁVAJÍCÍ PODLAHA BEZ ÚPRAV	KERAMICKÝ OBKLAD, v 2x00 STÁVAJÍCÍ POVRCH BEZ ÚPRAV	STÁV. STROP - BEZ ÚPRAV STÁV. KAZ. PODHLED- BEZ ÚPRAV	3,26 2,55	
BVA05N01004	WC MUŽI	4,8	KERAMICKÁ DLAŽBA STÁVAJÍCÍ PODLAHA BEZ ÚPRAV	KERAMICKÝ OBKLAD, v 2x00 STÁVAJÍCÍ POVRCH BEZ ÚPRAV	STÁV. STROP - BEZ ÚPRAV STÁV. KAZ. PODHLED- BEZ ÚPRAV	3,27 2,55	
BVA05N01005	HALA	48,8	KERAMICKÁ DLAŽBA STÁVAJÍCÍ PODLAHA BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY - BEZ ÚPRAV NOVÁ MALBA STĚN	STÁV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLED	3,27 2,80	
BVA05N01006	CHODBA	5,9	KERAMICKÁ DLAŽBA STÁVAJÍCÍ PODLAHA BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY - BEZ ÚPRAV NOVÁ MALBA STĚN	STÁV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLED	3,27 2,80	
BVA05N01007	SKLAD	7,6	KERAMICKÁ DLAŽBA STÁVAJÍCÍ PODLAHA BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY - BEZ ÚPRAV	STÁV. STROP - BEZ ÚPRAV	3,25	
BVA05N01008	KANCELÁŘ	15,1	NOVÝ KOBEREC KOBERCOVÁ SOKL. LIŠTA v 55mm	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÝ VÁPENNÝ ŠTUK+MALBA	STÁV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÁ MALBA STROPU	3,23	
BVA05N01009	KANCELÁŘ	18,8	NOVÝ KOBEREC KOBERCOVÁ SOKL. LIŠTA v 55mm	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÝ VÁPENNÝ ŠTUK+MALBA	STÁV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÁ MALBA STROPU	3,27	
BVA05N01010	KANCELÁŘ	46,7	NOVÝ KOBEREC KOBERCOVÁ SOKL. LIŠTA v 55mm	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÝ VÁPENNÝ ŠTUK+MALBA	STÁV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÁ MALBA STROPU	3,28	
BVA05N01011	SERVER	4,5	ANTISTATICKÉ PVC / VINYL STÁVAJÍCÍ PODLAHA BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY - BEZ ÚPRAV	STÁV. STROP - BEZ ÚPRAV	3,27	
BVA05N01012	TELEFONNÍ MÍSTNOST	2,8	ANTISTATICKÉ PVC / VINYL STÁVAJÍCÍ PODLAHA BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY - BEZ ÚPRAV	STÁV. STROP - BEZ ÚPRAV STÁV. KAZ. PODHLED- BEZ ÚPRAV	3,27 2,70	
IS 01	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,8					

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = m n. m. (stávající úroveň podlahy 1.NP) . STÁVAJÍCÍ ZDIVO KÓTOVÁNO VČETNĚ OMÍTEK.

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO BUDOVA E - I.etapa	STUPEŇ PD:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
		OBJEKT:	SO 01 - BVA05 - BUDOVA E
		PROFESE:	D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	2 0433 041-4
MÍSTO STAVBY:	Areál Filozofické fakulty MU, Arne Nováka, Brno pozemek parc. č. 5/1, k.ú. Veveří (Brno-město)	DATUM:	01/2019
		FORMÁT:	6 × A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:	
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz	MĚŘÍTKO:	1:50
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING.ARCH.B. LANCMAN, blancman@intar.cz	AUTORIZACE:	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		VÝKRES:	PŮDORYS 1.NP navrhovaný stav
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING.K.BOUDNÝ, kboudny@seznam.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	20433041-4/SO01/D.1.4.4
VYPRACOVAL:	ING. K.BOUDNÝ,kboudny@seznam.cz	ČÍSLO VÝKRESU:	E - 2
		REVIZE:	