



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vliv (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI 750 lx
návrhová teplota (chlazení) / vlhkost	26 °C (Δt16 °C) / ...
návrhová teplota (vytápění) / vlhkost	20 °C / ...
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období / ...

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	antistatické linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	simulace denního světla

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
230V	13
230V - P (přepětová)	2
230V - UPS	10
230V - volný vývod	...
400V	...
400V - volný vývod	...

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
datové (2xRJ45)	9
datové (1xRJ45)	1
počet telefonů	...

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
voda studená (S)	6	☑
voda teplá (T)	6	☑
stlačený vzduch (SV)	3	☑
mokrý sání	...	☐
zemní plyn (P)	3	☑

POZNÁMKA

zvýšené akustické požadavky na dveře 40 dB, akustické přičky
 KTL, KT2, KT3, - Ø40 - z RAV, k LCD, na stěně
 KT5 - Ø25 - z RAV, k reproduktoru, v podhledu

DATUM, PODPIS

2019 - 03 - 05

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

212 - GNATOLOGIE

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	03	212	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION