

ZADANÉ HODNOTY PRO MÍSTNOSTI							POŽADOVANÉ PARAMETRY										VÝPOČET TEPELNÉ ZÁTĚŽE								PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU												
Číslo míst.	Název místnosti (použití)	plocha míst.	sv. výš.	objem míst.	poč. osob	prod. tepla osob	Int. osv.	tlak k atm.	Teplota				Relativní vlhkost				průt. na os. (š.m.)	vým. vzd. návrh	Tř. číst. poz.	Tep. ztr.	Slun.	Os.	Tech. nol. zař.	Osv. zař.	CH celk.	Léto celk.	Zima celk.	průtok				tlak.poměr		Číslo zař.	Intenz. vým.		
									zima	+/-	léto	+/-	zima	+/-	léto	+/-												výpočet	zvolen	přívod	odvod	pod-tlak	pře-tlak				
-	-	m²	m	m³	1	W.os⁻¹	lx	Pa	°C	°C	°C	°C	%	%	%	m³.h⁻¹	x.h⁻¹		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	m³.h⁻¹	m³.h⁻¹	m³.h⁻¹	m³.h⁻¹	%	%	-	x.h⁻¹			
2. ETAPA																																					
4.NP																																					
N04004	CHODBA	16,90	3,2	54			200		zajišť. UT	nedef.	nedef.	nedef.				0,5						0,0		0,2		0,2	0,2	76	50	50	50			4	0,9		
N04005	KANCELÁŘ	24,20	3,2	77	10	110	200		zajišť. UT	max.26	nedef.	nedef.				25						1,1	2,5	0,3	-4,5	-0,6	-0,6	250	250	250	200		20	4, K4	3,2		
N04006	CHODBA	6,80	3,0	20			100		zajišť. UT	nedef.	nedef.	nedef.										0,0		0,0		0,0	0,0	15	0	0	0			4	0,0		
N04006a	KUCHYŇKA	16,90	3,0	51			200		zajišť. UT	nedef.	nedef.	nedef.										0,0		0,2		0,2	0,2	76	50	0	50	-100		4	1,0		
																											Suma z. č. 4		300	300	0						
3.NP																																					
N03005	CHODBA	21,70	3,0	65			200		zajišť. UT	nedef.	nedef.	nedef.				0,5						0,0		0,3		0,3	0,3	98	30	30	0		100	3	0,5		
N03007	SKLAD	21,90	3,0	66			100		zajišť. UT	nedef.	nedef.	nedef.										0,0		0,1		0,1	0,1	49	30	0	30	-100		3	0,5		
N03006	ZASEDACÍ MÍSTNOST S KUCHYŇKOU	19,70	3,2	63	6	110	200		zajišť. UT	max.26	nedef.	nedef.				35						0,7		0,2		0,9	0,9	336	300	300	300			3	4,8		
																											Suma z. č. 3		330	330	0						
2.NP																																					
N02005	CHODBA	21,60	3,0	65			200		zajišť. UT	nedef.	nedef.	nedef.										0,0		0,3		0,3	0,3	97	30	30	0		100	2	0,5		
N02007	SKLAD	21,10	3,0	63			100		zajišť. UT	nedef.	nedef.	nedef.										0,0		0,1		0,1	0,1	47	30	0	30	-100		2	0,5		
N02006	ZASEDACÍ MÍSTNOST S KUCHYŇKOU	18,50	3,2	59	6	110	200		zajišť. UT	max.26	nedef.	nedef.				35						0,7		0,2		0,9	0,9	331	300	300	300			2	5,1		
																											Suma z. č. 2		330	330	0						
1.NP																																					
N01011	SERVER	4,50	3,3	15			200		zajišť. UT	nedef.	nedef.	nedef.										0,0		0,1	-4,0	-3,9	-3,9	0	0	0	0		100	K1A,K1B	0,0		