

LEGENDA

- ROZVOD STUDENÉ VODY (SV)
- ROZVOD TEPLÉ VODY (TV)
- ROZVOD CIRKULACE (C)
- ROZVOD PRO VNITŘNÍ HADICOVÉ SYSTÉMY – POZINKOVANÉ POTRUBÍ
- PB — PEVNÝ BOD
- V1 — NOVÁ STOUPAČKA PITNÉ VODY (SV, TV, C) ŠIPKY NAHORU–STOUPÁ, ŠIPKY DOLŮ–KLESÁ, OBĚ=PRŮBĚŽNÁ
- UVv — UZAVÍRACÍ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM
- UV — UZAVÍRACÍ VENTIL
- VyvV — AUTOMATICKÝ VYVAŽOVACÍ/REGULAČNÍ VENTIL NA CIRKULACI
- ZK — ZPĚTNÁ KLAPKA
- ZK EA — KONTROLOVATELNÁ ZPĚTNÁ ARMATURA
- OV — ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- PK — PRAČKOVÝ KOHOUT SE ZPĚTNOU KLAPKOU
- TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL (DODÁVKA GASTRO)
- ROHOVÝ VENTIL

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ – VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
KOORDINACE ROZVODŮ – VIZ. STAVEBNÍ ČÁT.

UPOZORNĚNÍ:

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU OVĚŘENY POLOHY A DIMENZE STÁVAJÍCÍCH NÁPOJNÝCH BODŮ VODOVODU. PADNÉ KOREKCE BUDOU PROVEDENY NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU.

ORIENTAČNÍ VÝŠKY VÝVODŮ PRO ZP:
UMYVADLO/DŘEZ STOJÁNKOVÁ BATERIE: ROHOVÉ VENTILY 580mm/ ROZTEČ 100mm
UMYVADLO/DŘEZ NÁSTĚNNÁ BATERIE: +1150mm
SPRCHA: +1150mm OD HORNÍ HRANY VANIČKY
WC: +1000mm (DLE MONT. MODULU)
PI: HORNÍ HRANA PISOÁRU +1080mm, PŘÍVOD VODY +355mm (DLE KERAMIKY)
BIDET: HORNÍ HRANA 430mm, PŘÍVOD VODY +215mm (DLE KERAMIKY)
VÝLEVKA ZAVĚSNÁ: +875mm (DLE MONTÁŽNÍHO MODULU)
VÝLEVKA STOJÍCÍ: +1150mm, NÁDRŽKA – PODLE OSAZENÍ

VEŠKERÉ POHLEDOVÉ PRVKY BUDOU PŘED ZAKOUPENÍM ODSOUHLASENY S INVESTOREM A ZPRACOVATELEM ČÁSTI INTERIÉR.

POTRUBÍ VODOVODU
VÍCEVRSTVÝ PLAST–LISOVANÝ SPOJ
PE–RTII/AL/PE–RTII

PRŮMĚR POTRUBÍ	MAX.VZDÁLENOST PODPOR (m)	TEPELNÁ IZOLACE STUDENÁ VODA TL. (mm)	TEPLÁ VODA TL. (mm)
16, 20, 26	1,5	13	20/20/25
32, 40	2,0	13	30/40
50, 63, 75	2,5	13	50

POZN.:
– PRO SVISLÁ POTRUBÍ SE MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST PODPOR NÁSOBÍ KOEFICIENTEM 1,3
– TL. TEPELNÉ IZOLACE JE PRO VOLNĚ VEDENÉ POTRUBÍ
VOLNĚ VEDENÉ POTRUBÍ VČETNĚ TVAROVEK BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ.

VÝVODY PRO GASTRO
PŘEVZATO Z PD GASTRO
V 1 s.v. a t.v. 1/2", 0,65m vysoko, rohový ventil – dřezy hl. 150mm, umyvadla, komb. výlevka
V 2 s.v. a t.v. 1/2", 0,50m vysoko, rohový ventil – dřezy hl. 300mm, mycí hadicivý buben
V 3 s.v. 1/2", z podlahy, max. 0,1m vysoko, kulový ventil vodorovně – pro chř. vanu
V 4 s.v. a t.v. 1/2",1,20m vysoko (šroubení ve zdi), rozteč 150 mm – nástěnná tlaková směšovací sprcha
V 5 s.v. 3/4", 0,30m vysoko, pračkový rohový ventil – změkčovač konvektomat, kávovar
V 6 s.v. a t.v. 3/4", 0,50m vysoko, termosměšovací ventil na 40°C – změkčovač myčka
V 7 s.v. 3/4", 1,50m vysoko, pračkový rohový ventil – rezerva napojení
V 8 s.v. a t.v. 1/2", šroubení 1/2"_ 0,05m nad podlahou, kulový ventil přímý pro tlakovou hadici – stojánková baterie pro chladící stůl
V 9 s.v. 3/4", z podlahy, max. 0,1m vysoko, pračkový kulový ventil svisle – pro změkčovač kávovaru

VÝVODY PRO GASRTO BUDOU PROVEDENY DLE KÓTOVANÝCH VÝKRESŮ ZPRACOVATELE GASTRO TECHNOLOGIE

±0,000 = ~203,420 (ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.
SOUŘADNÝ SYSTÉM S–JTSK

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	ING. ARCH. PETR STOJAN	
	POPorch s.r.o, VOLFOVA 8 612 00 BRNO	ING. ARCH. MARKA PAUSKOVÁ, ING. ARCH. IVAN PODEŠVA

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. PETR STOJAN	PROJECT BUILDING
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. LADISLAV PILAŘ	
VYPRACOVAL	EVA SZABOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. LADISLAV PILAŘ	PROJECT BUILDING S.R.O., STRÁNSKÁ 8, 612 00 BRNO
INVESTOR :	Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 602 00 Brno	FORMÁT 10 A4
NÁZEV AKCE: PDF – VYBUDOVÁNÍ MENZY NA POŘÍČÍ 7–9		DATUM DUBEN 2020
		STUPEŇ DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY 1118
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU : SO 001		SPECIALIZACE D.1.4.5
NÁZEV VÝKRESU: SCHÉMA VODOVODU		MĚŘÍTKO – ČÍSLO VÝKRESU 205