

LEGENDA VÝVODŮ PRO GASTRO



0	1	odpad	o 50mm, 0,50m vysoko, přes sifon – dřez hl. 150–200mm, umyvadla
0	2	odpad	o 50mm, 0,40m vysoko, přes sifon – dřez hl. 300mm, dvojdřez hl. 150mm
0	3	odpad	o 50mm, hrdo v lici s podlahou, přes sifon v jednotlivých zař. – zmrkčovat, ohn. vana, chlad.stůl
0	4	odpad	o 100mm, podlahově vpustí a rošty (umístění vpustí dle stavebního řešení)
0	5	odpad	o 50mm, hrdo v lici s podlahou, přes sifon v jednotlivých zař. sifon – myčka, konvektomat
0	6	odpad	o 50mm, 0,25m vysoko, přes sifon – komb. vývška

VÝVODY PRO GASTRO BUDOU PROVEDENY DLE KÓTOVÝCH VÝKRESŮ ZPRACOVATELE GASTRO TECHNOLOGIE

UPOZORNĚNÍ:

KANALIZACE VEDENÁ VE SPÁDU VÝŠŠÍ NEŽ 15% BUDOU ZAJIŠTĚNA PROTÍ POSUNU A VYSUNUTÍ HRDEL.

KANALIZACE VEDENÁ V NÁSYPCH BUDOU UKLÁDANA NA RÁDNE HUTNĚNÉ PODKLAD.

ARCHITEKTONICKE ŘEŠENÍ		ING. ARCH. PETR STOJAN Poupřech s.r.o., VOLFOVA 8 612 00 BRNO		ING. ARCH. MARKA PAUGHOVA, ING. ARCH. JAN PODEŠVA <i>Marka Paughova</i>	
HLAVNÍ NÁZEV PROJEKTU		ING. ARCH. PETR STOJAN			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. LADISLAV PILÁŘ			
VYKONÁVATEL		EVA SZABÓVÁ			
KONTROLNÍK		ING. LADISLAV PILÁŘ			
INVESTOR : Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 602 00 Brno					
NÁZEV AKCE :					
PDF – VYBUDOVÁNÍ MENZY NA POŘÍČÍ 7–9					
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU : SO 001					
NÁZEV VÝKRESU :					
PODÉLNÉ ŘEZY KANALIZACE					
				MĚŘÍTKO 1:100	
				ČÍSLO VÝKRESU 201	