

TABULKA MÍSTNOSTÍ (SM) - 2NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
201	CHODBA
202	CHODBA
203	SCHODIŠTĚ
204	OSOBNÍ VÝTAH
205	LŮŽKOVÝ VÝTAH
206	OTISKOVACÍ MÍSTNOST
207	SIMULÁTORY
208	ZÁZEMÍ SIMULÁTORŮ
209	PRACOVNA - LABORANTI
210	ATRIUM
211	SIMULÁTORY
212	GNATOLOGIE
213	VÝUKOVÁ LABORATOŘ
214	SIMULÁTORY
215	SIMULÁTORY
216	SIMULÁTORY
217	SIMULÁTORY
218	SIMULÁTORY
219	SIMULÁTORY
221	PRACOVNA - ASISTENTI
222	WC IMOBILNÍ
223	PŘEDSÍŇ
224	ÚKLID
225	UMYVÁRNA MUŽI
226	WC MUŽI
227	UMYVÁRNA ŽENY
228	WC ŽENY
229	PRACOVNA - ASISTENTI
251	SCHODIŠTĚ
252	OSOBNÍ VÝTAH
253	KOMPRESOROVNA

LEGENDA PLYN:

VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE
ocel spojovaná svařováním

VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU VEDENÝ V PODLAZE
z vícevrstvých trubek určených pro rozvod plynu v podlaze spojovaných systémovými tvarovkami včetně systémových ochranných trubek, vedeno v samostatném kanálku ve zdivojené podlaze.

STOUPAČKA PLYNU

VZDÁLENOSTI ULOŽENÍ POTRUBÍ:

DN15...MAX.2,0M
DN25...MAX.2,5M
DN32...MAX.3,0M
DN40...MAX.3,3M
DN50...MAX.4,0M
DN80...MAX.5,5M
DN100...MAX.6,5M

POZN.:
- PLYNOINSTALACE PROVEDENA DLE EN1775, ČSN070703 A TPG 704 01
- MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ OD KONSTRUKCÍ JE 20 mm
- POTRUBÍ UZEMNIT
- ODFUKY ARMATUR A ODVZDUŠNĚNÍ VYVÉST MIMO OBJEKT MIN 1,5m OD OKEN A DVEŘÍ A MIN 3m NAD TERÉN NEBO MIN. 1,5m NAD ÚROVEŇ STŘECHY
- V PŘÍPADĚ VEDENÍ PLYNOVODU V PODHLEDU MUSÍ BÝT PODHLED SNADNO ODNIMATELNÝ A PERFOROVANÝ NEBO PŘÍČNĚ VĚTRANÝ
- POTRUBÍ PLYNOVODU BUDE V PROSTUPECH PŘES KONSTRUKCE OPATŘENO CHRÁNIČKOU PŘESAHUJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE NA OBĚ STRANY O 50 mm, OBA KONCE UTĚSNIT.
- CHRÁNIČKY BUDOU ZHOTOVENY ZE STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO POTRUBÍ ROZVODU PLYNU A BUDOU UTĚSNĚNY TRVALE PLASTICKÝM TMELEM.
- PROVOZNÍ ZKOUŠKY SPOTŘEBIČŮ DLE POKYNŮ VÝROBCE
- REGULÁTOR BUDE INSTALOVÁN V SOULADU S TPG 609 01
- FAKTURAČNÍ PLYNOMĚR BUDE INSTALOVÁN V SOULADU S TPG 934 01
- VĚTRÁNÍ KOTELNY DLE TPG 908 02
- VÝMĚNA VZDUCHU V MÍSTNOSTECH S KAHANY DLE TPG 704 01

KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální dodavatel	Sdružení IDPS s.r.o. + OHL ŽS, a.s.
TDI	RVIN s. r. o.
Generální projektant	AID team a.s.
Přímý zpracovatel	

AID TEAM

IDPS INŽENÝRSKÉ, DOPRAVNÍ A PODZEMNÍ STAVBY

OHL ŽS

Revize		
00	2019 - 03 - 15	
01		
02		
03		

Vypracoval	Eva SZABOVÁ
Ved. projektant	Ing. Ladislav PILAŘ

±0.000 = 275.900 BPV

Číslo zakázky	5413 - 30
Stavba	SIM
Stupeň	RDS
Název PS - SO	D 101 - SIMULAČNÍ CENTRUM MU
Část	08 - DOMOVNÍ PLYNOVOD
Název výkresu	PŮDORYS 2.NP
Datum	2019 - 03 - 15
Formát	12 × A4
Měřítko	1: 100

S

stavba	stupeň	část - SO - PS	část	výkres	revize
SIM	RDS	D 101	08	003	00