

LEGENDA ZTI

- ROZVOD STUDENÉ VODY
- POTRUBÍ NEREZ AISI 316L URČENÉ PRO PITNÉ ROZVODY VODY
- POTRUBÍ NEREZ AISI 316L URČENÉ PRO PITNÉ ROZVODY VODY
- POTRUBÍ MĚDĚNÉ
- POTRUBÍ NEREZ AISI 316L URČENÉ PRO PITNÉ ROZVODY VODY
- POTRUBÍ NEREZ AISI 316L
- POTRUBÍ NEREZ AISI 316L URČENÉ PRO ROZVODY DEŠŤOVÉ VODY
- ROZVOD VODY PRO VÝ. HASIČŮ
- ROZVOD VODY PRO VÝ. HASIČŮ
- V2 STOUPACÍ POTRUBÍ STUDENÉ, TEPLÉ VODY A CIRKULACE
- UV1 STOUPACÍ POTRUBÍ UŽITKOVÉ VODY

TL.IZOLACE TRUBEK VE ZDI
U POTRUBÍ VE VNITŘNÍ ZDI JE MOŽNO SNÍŽIT TL. NA 1/2 MIN. VŠAK 10mm
TL.IZOLACE ROZVODŮ STUDENÉ VODY PROTI ORSOŘENÍ min 6mm

POZN. KOMPENZÁTORY NA POTRUBÍ DLE TECHNICKÝCH PODMÍNEK DODAVATELE TRUB.
PŘED BATERIE BUDOU PROVÁZENY FILTRY A ZPĚTNÉ KLAPKY POKUD
NEJSOU JIŽ SOUČÁSTÍ BATERIE
S OSTATNÍMI PROFESEMI.

KULOVÝ UZAVĚR S ODVODNĚNÍM, ON DLE ROZVODU - KV
KULOVÝ UZAVĚR, ON DLE ROZVODU-KR
TERMOREGULAČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL ON DLE DIMENZE POTRUBÍ - VV
ZPĚTNÝ VENTIL-ZV

LEGENDA ROZVODŮ VODY

	POTRUBÍ NEREZ AISI 316L				
	dimenze vnitřní	dimenze vnější	tloušťka potrubí		tloušťka izolace pod omítkami nebo v instal.šachtě
	DN	Ø	s		
	mm	mm	mm		mm
1/2"	15	21,3	1,2		20
3/4"	20	26,9	1,2		20
1	25	33,7	1,6		20
1/4"	32	42,4	1,6		20
1/2"	40	48,3	1,6		20
2"	50	60,3	1,6		20
2	65	76,1	2		20

TABULKA MÍSTNOSTÍ (SM) - SNP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	MIN S.V. [mm]
500	ATRIUM		206,29	2600
501	CHODBA		206,29	2600
502	MANIPULACE	SIMULACE PŘÍLETU PACIENTA Z HELIKOPTÉRU	37,74	2700
503	SCHODIŠTĚ		34,92	2600
504	OSOBNÍ VÝTAH	VÝTAH PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI	5,24	0
505	LOŽKOVÝ VÝTAH	SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - LOŽKOVÝ VÝTAH	6,90	0
506	SIMULAČNÍ POMŮCKY	MÍSTNOST PRO VYLOŽENÍ POMŮCKY A SIMULÁTORY	20,57	2600
507	PRACOVNA - ASISTENTI	PRACOVNA ASISTENTŮ	20,57	2600
508	SIMULAČNÍ POMŮCKY	MÍSTNOST PRO VYLOŽENÍ POMŮCKY A SIMULÁTORY	20,96	2600
509	PRACOVNA - ASISTENTI	PRACOVNA ASISTENTŮ	27,16	2600
510	ATRIUM		239,93	0
511	PRACOVNA - GARANT	PRACOVNA GARANTA (OBECNÉHO TYPU)	44,05	2600
512	PRACOVNA - ASISTENTI	PRACOVNA ASISTENTŮ	27,16	2600
513	PRACOVNA - ASISTENT	PRACOVNA OBECNÉHO ASISTENTA	23,05	2600
514	PRACOVNA - ASISTENTI	PRACOVNA ASISTENTŮ	27,16	2600
515	PRACOVNA - ASISTENTI	PRACOVNA ASISTENTŮ	30,39	2600
516	ZASEDACÍ MÍSTNOST	ZASEDACÍ MÍSTNOST	51,19	2600
517	PRACOVNA - GARANT	PRACOVNA GARANTA HODNOCENÍCH VÝUKOVÝCH METOD	11,45	2600
518	PRACOVNA - GARANT	PRACOVNA GARANTA ANALÝZ A ODEČ	20,56	2600
519	PRACOVNA - GARANT	PRACOVNA GARANTA STUDIJNÍHO PROGRAMU VL	20,56	2600
520	TERASA		54,70	0
521	PRACOVNA - GARANT	PRACOVNA GARANTA STUDIJNÍHO PROGRAMU ZL	20,47	2600
522	PRACOVNA - TECHNIK	PRACOVNA TECHNIKA (ADMINISTRÁTORA SIMULAČNÍ LATORIÉ)	13,49	2600

TABULKA MÍSTNOSTÍ (SM) - SNP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	MIN S.V. [mm]
523	KOMBINOVACÍ MÍSTNOST	ROZHLEDOVÁ	11,45	2600
524	ZASEDACÍ MÍSTNOST	HONDLOTAČNÍ ZÓNA	50,39	2600
525	PRACOVNA - PROGRAMÁTORŮ	PRACOVNA PROGRAMÁTORŮ	23,17	2600
526	PRACOVNA - REDAKTORŮ	PRACOVNA REDAKTORŮ	23,17	2600
527	PRACOVNA - TECHNIK REDAKTOR	PRACOVNA TECHNIKU REDAKTORŮ	23,17	2600
528	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ		9,65	2600
529	SPRCHA A WC MUŽI		5,65	2600
530	TERASA		54,20	0
531	WC MUŽI		5,65	2600
532	UMYVÁRNA MUŽI		3,71	2600
533	UKLID	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BUDOVY	2,39	2600
534	PŘEDSÍŇ		8,16	2600
535	UMYVÁRNA ŽENY		4,71	2600
536	WC ŽENY		7,42	2600
537	ČAJOVÁ KUCHYŇKA		33,99	2600
538	STROJOVNA CHLAZENÍ		53,68	2600
539	PRACOVNA - ANALYTIKŮ	PRACOVNA ANALYTIKŮ	27,39	2600
540	PODZEMNÍ ČÁST STŘECHY	SIMULACE PŘÍLETU PACIENTA Z HELIKOPTÉRU	161,76	0
541	PLYNOVÁ KOTELNA		16,76	0
542	SPRCHA A WC ŽENY		5,76	2600
543	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ		6,65	2600
544	WC MOBILNÍ		4,73	2600
550	STŘECHA		847,50	0

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- WC KLOZET ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ VČ. SEDÁTKA A UKOTVENÍ - BÍLÝ PŘÍSTUPOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO ZAVĚSNÉ WC + TLAČÍTKO
- WCI KLOZET ZÁVĚSNÝ PROBLIŽ KERAMICKÝ VČ. SEDÁTKA A UKOTVENÍ - BÍLÝ PŘÍSTUPOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO ZAVĚSNÉ WC + TLAČÍTKO
- U UMYVADLO KERAMICKÉ 640x545mm VČ. UKOTVENÍ - BÍLÉ + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA 2xDROBNÝ VENTIL S FILTREM + BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ
- UI UMYVADLO KERAMICKÉ 410mm PRŮMĚR VČ. UKOTVENÍ - BÍLÉ + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PODE UMYVADLO 2xDROBNÝ VENTIL S FILTREM + BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ
- U1 UMYVADLO KULATÉ SOUČÁSTÍ PRACOVNÍ DESKY VČ. UKOTVENÍ - BÍLÉ + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚR 2xDROBNÝ VENTIL S FILTREM + BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ
- VL VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ - BÍDÉT, PŘÍSTUPOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO VÝLEVKU BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ DRŽEZOVÁ S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM
- Dk VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ - KUCHYŇSKÁ, VČ. UKOTVENÍ - NEREZ, ZAPUŠTĚNÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ DŘEZOVÁ S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM
- D VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ - KUCHYŇSKÁ, VČ. UKOTVENÍ - NEREZ, ZAPUŠTĚNÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ 2xDROBNÝ VENTIL S FILTREM + BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ DŘEZOVÁ
- D1 VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ - KUCHYŇSKÁ, VČ. UKOTVENÍ - NEREZ, ZAPUŠTĚNÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ 2xDROBNÝ VENTIL S FILTREM + BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ DŘEZOVÁ
- PI PISOÁR S AUTOMATICKÝM RADAROVÝM SPLACHOVACÍM ZAŘÍZENÍM KOMPLETNÍ KONSTRUKCE K UCHYCENÍ POD OBKL. NAPÁJECÍ ZDRŽ.
- S SPRCHOVÝ KOUT, SPRCHOVÁ VANIČKA 1000x900mm VČ. ZÁSTĚNY, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA BATERIE NÁSTĚNNÁ, SPRCHOVÁ PÁKOVÁ SE SPRCHOVOU SOUPRAVOU
- S1 SPRCHOVÝ KOUT, SPRCHOVÁ VANIČKA 900x900mm VČ. ZÁSTĚNY, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA BATERIE NÁSTĚNNÁ, SPRCHOVÁ PÁKOVÁ SE SPRCHOVOU SOUPRAVOU
- SI SPRCHOVÝ KOUT, VČ. ZÁSTĚNY, SPRCHOVÁ PODLAHOVÁ VPUST VČ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY BATERIE NÁSTĚNNÁ, SPRCHOVÁ PÁKOVÁ SE SPRCHOVOU SOUPRAVOU
- S2 SPRCHOVÝ KOUT, VČ. ZÁSTĚNY, SPRCHOVÁ PODLAHOVÁ VPUST VČ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY BATERIE NÁSTĚNNÁ, SPRCHOVÁ PÁKOVÁ SE SPRCHOVOU SOUPRAVOU
- VPP VPUST PODLAHOVÁ
- ZO 1000L ZÁSOBNÍK TV o objemu 1000l dodávku UT
- EXP EXPANZNÍ NÁDOBA 33/10 - PLOHUJÍ 3/4"

KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
HS stavební projektu	Sdružení IDPS s.r.o. + OHL ŽS, a.s.
Generální projektant	IKVPS a.s.
Spolupráce	AID team s.r.o.
Přímý zpracovatel	Ing. Věžislava Machovcová

Revize	
00	2019 - 08 - 08
01	
02	
03	

Vypracoval	Ing. Věžislava MACHOVCOVÁ
Vedoucí projektant	Ing. Věžislava MACHOVCOVÁ



±0.000 = 275.900 BPV

Číslo zakázky	3415 - 50
Stavba	SIM
Stupeň	RDS
Název PS / SO	D 101 - SIMULAČNÍ CENTRUM MU
Část	05 - ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE
Název výkresu	**PŮDORYS S.NP - VODOVOD**
Datum	2019 - 08 - 08
Formát	27 + A4
Měřítko	1 : 50

SIM	RDS	D 101	05	107	00