## LEGENDA:

| | |
|---|---|
| Svítidlo typ A – viz kniha svítidel | číslo standardu 101 |
| Svítidlo typ A1 – viz kniha svítidel | číslo standardu 102 |
| Svítidlo typ B – viz kniha svítidel | číslo standardu 103 |
| Svítidlo typ C1 – viz kniha svítidel | číslo standardu 104 |
| Svítidlo typ C2 – viz kniha svítidel | číslo standardu 105 |
| Svítidlo typ D – viz kniha svítidel | číslo standardu 106 |
| Svítidlo typ DN – viz kniha svítidel | číslo standardu 107 |
| Svítidlo typ BN – viz kniha svítidel | číslo standardu 108 |
| Svítidlo typ E – viz kniha svítidel | číslo standardu 109 |
| Svítidlo typ F – viz kniha svítidel | číslo standardu 110 |
| Svítidlo typ N1 – viz kniha svítidel | číslo standardu 111 |
| Svítidlo typ N2 – viz kniha svítidel | číslo standardu 112 |
| Svítidlo typ N3 – viz kniha svítidel | číslo standardu 113 |
| Svítidlo typ P1 – viz kniha svítidel | číslo standardu 114 |

| | |
|---|---|
| Domovní spínač řazení 1 | číslo standardu 201 |
| Domovní spínač řazení 6 | číslo standardu 202 |
| Domovní spínač řazení 5 | číslo standardu 203 |
| Domovní spínač řazení 6+6 | číslo standardu 204 |
| DALI stmívač | číslo standardu 205 |
| Spínač do vlhka řazení 1 | číslo standardu 206 |
| Spínač do vlhka řazení 5 | číslo standardu 207 |
| Pohybové čidlo 360°, IP44, dosah fi 8m přímo, fi 24m křížem | číslo standardu 208 |
| Pohybové čidlo 360°, zapuštěné, dosah fi 6m přímo, fi 10m křížem | číslo standardu 209 |
| Pohybové čidlo chodbové 360°, zapuštěné, dosah fi 20m přímo, fi 40m křížem | číslo standardu 210 |
| Pohybové čidlo 180°, nástěnné zapuštěné | číslo standardu 211 |
| Domovní tlačítko řazení 1/0 | číslo standardu 234 |

| | |
|---|---|
| CYKY–J 3x1,5 | číslo standardu 401 |
| CYKY–O 3x1,5 | číslo standardu 401 |
| CYKY–J 4x1,5 | číslo standardu 401 |
| požárně odolný–J 3x1,5 | číslo standardu 404 |
| bezhalogen–J 3x1,5 | číslo standardu 403 |
| bezhalogen–O 3x1,5 | číslo standardu 403 |
| bezhalogen–J 4x1,5 | číslo standardu 403 |
| sdružená trasa | |

# KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

| | |
|---|---|
| Investor | MASARYKOVA UNIVERZITA |
| Generální dodavatel | Sdružení IDPS s.r.o. + OHL ŽS, a.s. |
| TDI | INVIN s. r. o. |
| Generální projektant | AID team a.s. |
| Přímý zpracovatel | EBM TZB, s.r.o. |

AID TEAM

IDPS INŽENÝRSKÉ, DOPRAVNÍ A POZEMNÍ STAVBY

OHL ŽS

| Revize | |
|---|---|
| 00 | 2019 - 05 - 15 |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |

| | |
|---|---|
| Vypracoval | Martin SYNEK |
| Ved. projektant | Martin SYNEK |

±0,000 = 275,900 BPV

| | |
|---|---|
| Číslo zakázky | 3413 - 30 |
| Stavba | SIM |
| Stupeň | RDS |
| Název PS - SO | D 101 - SIMULAČNÍ CENTRUM MU |
| Část | 10 - ELEKTROINSTALACE |
| Název výkresu | **OSVĚTLENÍ 2.PP** |
| Datum | 2019 - 05 - 15 |
| Formát | 12 × A4 |
| Měřítko | 1 : 75 |

| stavba | stupeň | číslo PS - SO | část | výkres | revize |
|---|---|---|---|---|---|
| SIM | RDS | D 101 | 10 | 002 | 00 |