

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| ČÍSLO MÍSTNOSTI | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA (m²) |
|--------------------------|-----------------|-------------|
| 4028 | CHODBA | 1.95 |
| 4029 | PŘEDSÍN WC ŽENY | 3.33 |
| 4030 | WC ŽENY | 3.22 |
| 4031 | WC MUŽI, ÚKLID | 7.20 |
| 4032 | WC ZTP | 2.96 |
| PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: | | 18.66 |

POZNÁMKA PROFESE

ODVOD ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU PROBÍHÁ POMOCÍ VENTILÁTORŮ, KTERÉ ODVÁDĚJÍ VZDUCH DO OVZDUŠÍ STOUPAČÍM POTRUBÍM. POTRUBÍ JE NA STŘEŠE UKONČENO VĚTRACÍ HLAVICÍ POTŘEBNÉHO PRŮMĚRU.


SESTAVA VENTILÁTORŮ JE OPATŘENA TLUMIČI HLUKU A ZPĚTNÝMI KlapAMI.

MATERIÁL POTRUBÍ - POZINKOVANÝ PLECH.


VEŠKERÉ POTRUBÍ TEPELNĚ, HLUKOVĚ POPŘ. POŽÁRNĚ IZOLOVÁNO IZOLACÍ S AL FÓLIÍ, PŘÍSLUŠNÉ TL. VEŠKERÉ VENKOVNÍ ROZVODY BUDOU OPLECHOVÁNY.

POTRUBÍ BUDE UPEVNĚNO SYSTÉMOVÝMI KOTVÍCÍMI PRVKY POMOCÍ KOVOVÝCH OBJÍMEK. VŠECHNY ODOBČKY, ROZBOČKY A KOLENA BUDOU VYBAVENY REGULAČNÍMI A NÁBĚHOVÝMI PLECHY.

DĚLENÍ, MONTÁŽ, UCHYCENÍ POTRUBÍ DLE POKYNU A POŽADAVKU VÝROBCE. SYSTÉM BUDE DODÁN JAKO FUNKČNÍ SYSTÉMOVÝ CELEK. PŘED REALIZACÍ MUSÍ BÝT VYHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE.



POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.



±0,000 = PODLAHA 1.PP

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

| | | | | | | |
|-------|---|--|-------|--|--------|--|
| ZMĚNY | c | | DATUM | | PODPIS | |
| | b | | | | | |
| | a | | | | | |

| | | | |
|-----------|--|---|--|
| INVESTOR: | | Masarykova univerzita | |
| | | Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno tel.: +420 549 491 011 e-mail: info@muni.cz | |

| | | |
|-------------------|--------------------|--|
| PROJEKTANT: | | |
| ZODP. PROJEKTANT: | Ing. Matěj KUDLÍK | |
| VYPRACOVAL: | Ing. Radim ČERNOCH | |
| | Tomáš KOZÁK | |
| KONTROLOVAL: | Ing. Martin ULÍČNÝ | |

TECHNICO
architects & engineers

TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1576/51
746 01 Opava
tel: 553 760 970
info@technico.cz

TECHNICO
architects & engineers

TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1576/51
746 01 Opava
tel: 553 760 970
info@technico.cz

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| ČÁST DOKUMENTACE: | D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB |
|-------------------|----------------------------------|

| | | |
|---|-----------------|------------------|
| MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP | FORMÁT | 6×A4 |
| | DATUM | 11/2020 |
| | STUPEŇ | DPS |
| | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | TO-568-DPS |
| K.ú. Staré Brno, parc.č. 1626 | MĚŘITKO: | ČÍSLO VYKRESU: |
| PŮDORYS 4.NP | 1 : 50 | 02-D.1.4.3.b.05. |