

LEGENDA ZNAČENÍ

- ODTAHOVÝ VZDUCH Z MÍSTNOSTI
- TVO 100 TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ, VELIKOST
- TH 600 TLUMIČ HLUKU, DÉLKA
- VH VĚTRACÍ HLAVICE
- ZK ZPĚTNÁ Klapka
- VK VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ
- NUCENÝ PŘÍVOD VZDUCHU (m³/h)
- NUCENÝ ODVOD VZDUCHU (m³/h)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
2013	CHODBA	16.40
2015	WC ZTP	4.51
2016	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1.49
2017	WC ŽENY	4.62
2017a	PŘEDSÍN	5.80
2046	WC MUŽI	3.61
2046a	WC MUŽI	2.72
2047	WC, SPRCHA ZAMĚSTNANCI	5.33
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		44.48

POZNÁMKA PROFESE

ODVOD ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU PROBÍHÁ POMOCÍ VENTILÁTORŮ, KTERÉ ODVÁDĚJÍ VZDUCH DO OVZDUŠÍ STUPACÍM POTRUBÍM. POTRUBÍ JE NA STŘEŠE UKONČENO VĚTRACÍ HLAVICÍ POTŘEBNÉHO PRŮMĚRU.


SESTAVA VENTILÁTORŮ JE OPATŘENA TLUMIČI HLUKU A ZPĚTNÝMI Klapkami.

MATERIÁL POTRUBÍ - POZINKOVANÝ PLECH.


VEŠKERÉ POTRUBÍ TEPELNĚ, HLUKOVĚ POPŘ. POŽÁRNĚ IZOLOVÁNO IZOLACÍ S AL FÓLIÍ, PŘÍSLUŠNÉ TL. VEŠKERÉ VENKOVNÍ ROZVODY BUDOU OPLECHOVÁNY.

POTRUBÍ BUDE UPEVNĚNO SYSTÉMOVÝMI KOTVÍCÍMI PRVKY POMOCÍ KOVOVÝCH OBJÍMEK. VŠECHNY ODBOČKY, ROZBOČKY A KOLENA BUDOU VYBAVENY REGULAČNÍMI A NÁBĚHOVÝMI PLECHY.

DĚLENÍ, MONTÁŽ, UCHYCENÍ POTRUBÍ DLE POKYNU A POŽADAVKU VÝROBCE. SYSTÉM BUDE DODÁN JAKO FUNKČNÍ SYSTÉMOVÝ CELEK. PŘED REALIZACÍ MUSÍ BÝT VYHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE.



POZNÁMKA: PŘED ZAHAJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.




±0,000 = PODLAHA 1.PP

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:		Masarykova univerzita	
Masarykova univerzita		Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno tel.: +420 549 491 011 e-mail: info@uni.cz	

PROJEKTANT:		
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim ČERNOCH	
	Tomáš KOZÁK	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ	



TECHNICO
architects & engineers

TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1576/51
746 01 Opava
tel: 553 760 970
info@technico.cz

TECHNICO
architects & engineers

TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1576/51
746 01 Opava
tel: 553 760 970
info@technico.cz

ČÁST DOKUMENTACE:	D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
-------------------	----------------------------------

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP	FORMÁT	6×A4
	DATUM	11/2020
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-568-DPS
K.ú. Staré Brno, parc.č. 1626	MĚŘITKO:	ČÍSLO VYKRESU:
PŮDORYS 2.NP	1 : 50	02-D.1.4.3.b.03.