

N	N
nejvyšší vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	500 lx
osvětlení	ano
vzduchotechnika	ano
chlazení	26°C / -
návrhová teplota chlazení/vlhkost	20°C / -
návrhová teplota vytápění/vlhkost	63 ± 1
počet osob	

podhled (výška)	podlaha	stínění	jiná stavební připravenost	podhled (výška)	podlaha	stínění	jiná stavební připravenost
podhled (výška)	podlaha	stínění	jiná stavební připravenost	podhled (výška)	podlaha	stínění	jiná stavební připravenost

230V	2
230V - nábytek	61
230V - UPS	4

2 × RJ45

VT laserový HD projektor
elektrické napájenie platinou v podhriešu
nahliadkové zrkadlo
stĺnové reproduktory
2 x ručičky + 2 x hlasový mikrofón
kameru so sledovaním aktívneho zrkadla
rúdicí systém AV, osvetlenie, vnútorní stĺbení
prípojné miesto na kábelce
na zabudovanie interaktívneho displeja (Smartpodium) vč. ovládania
multimediálneho počítača
možnosť streamovania AV medzi učebňami
pre učebňu monitorov pri výzve učebni / rozvrhu

možnosť streamovania AV medzi učebnami
pred učebnou monitor pro infostým / rozvrh

trans. Geo. F. L.

2021 - 11 - 15

Označení / název místnosti:

210 - POSLUCHÁRNA PŘF

flurb	slope	cont P ₂ - S ₂	cont	valres	resid
SSC	DSP	001	03	210	00

