



PARAMETRY PROSTŘEDÍ	
vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlení	500 lx
vzduchotechnika	ano
chlazení	ano
návrhová teplota chlazení/vlhkost	26°C / -
návrhová teplota vytápění/vlhkost	20°C / -
počet osob	63 + 1

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	
podhled (výška)	rastrový (3000)
stěny (povrch)	SDK (malba)
podlaha	linoleum
stínění	ano
jiná stavební připravenost	---

SILNOPROUD	
230V	2
230V - nábytek	61
230V - UPS	4

SLABOPROUD	
2× RJ45	3

- POZNÁMKA**
- AVT:
- laserový HD projektor
 - elektrické výsuvné plátno v podhledu
 - náhledové molytry
 - sténové reproduktory
 - 2 × ruční + 2 × hlavový mikrofon
 - kamery se sledováním aktivního řečníka
 - řídicí systém: AV, osvětlení, vnitřní stínění
 - přípojně místo na katedře
 - na katedře integrován interaktivní displej (Smartpodium) vč. ovládání řídicího systému
 - možnost streamování AV mezi učebnami
 - před učebnou monitor pro infosystém / rozvrh

[Signature]
Datum, podpis

2021 - 11 - 15

Označení / název místnosti

209 - POSLUCHÁRNA FSPS

stavb	stupe	číslo PS - SO	čas	výkres	reviz
SSC	DSP	001	03	209	00