



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlení	500 lx
vzduchotechnika	ano
chlazení	ano
návrhová teplota chlazení/vlhkost	26°C / -
návrhová teplota vytápění/vlhkost	20°C / -
počet osob	17

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový (3000)
stěny (povrch)	SDK (malba)
podlaha	linoleum
stínění	ano
jiná stavební připravenost	---

SILNOPROUD

230V	13
230V - P (přepětová)	5
230V - UPS	4

SLABOPROUD

2× RJ45	10
---------	----

POZNÁMKA

- AVT:
- smartboard
 - stropní reproduktory
 - 1 × ruční + 1 × hlavový mikrofon
 - řídicí systém: AV
 - přípojně místo na katedře
 - na katedře integrován interaktivní displej (Smartpodium)
 - ovládání osvětlení samostatným systémem (ESIL)
 - před učebnou monitor pro infosystém / rozvrh
- Interiérové stínění - rolety

311 Datum, podpis

2021 - 11 - 15

Označení / název místnosti

311 - ODBORNÁ UČEBNA

stavb	stupe	číslo PS - SO	čas	výkres	reviz
SSC	DSP	001	03	311	00