



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlení	500 lx
vzduchotechnika	ano, indukční jednotka
chlazení	ano, indukční jednotka
návrhová teplota chlazení/vlhkost	26°C / -
návrhová teplota vytápění/vlhkost	20°C / -
počet osob	1 + 6

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový (3000)
stěny (povrch)	SDK (malba)
podlaha	linoleum
stinění	ano
jiná stavební připravenost	---

SILNOPROUD

230V	4
230V - nábytek	6
230V - P (přepěťová)	4
230V - UPS	2

SLABOPROUD

2x RJ45	4
---------	---

POZNÁMKA

- AVT:
- UHD monitor 65"
 - videokonference
 - kamera
 - ozvučení
 - přípojně místo na stole

313

Datum, podpis

2021 - 11 - 15

Označení / název místnosti

313 - PRACOVNA

stavb	stupe	číslo PS - SO	čas	výkres	reviz
SSC	DSP	001	03	313	00