



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlení	500 lx
vzduchotechnika	ano, indukční jednotka
chlazení	ano, indukční jednotka
návrhová teplota chlazení/víhkost	26°C / -
návrhová teplota vytápění/víhkost	20°C / -
pocet osob	4 + 2

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový (3000)
stěny (povrch)	SDK (malba)
podlaha	linoleum
stínění	ano
jiná stavební připravenost	---

SILNOPROUD

230V	10
230V - nábytek	12
230V - P (přepětová)	10
230V - UPS	8

SLABOPROUD

2x RJ45	12
---------	----



1.12.2021

Datum: 2021

2021 - 11 - 15

Označení / název místnosti:

123 - PRACOVNA - LF

SSC	DSP	001	03	123	00
-----	-----	-----	----	-----	----