

## PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlení	500 lx
vzduchotechnika	ano
chlazení	ano
návrhová teplota chlazení/vlhkost	26°C / -
návrhová teplota vytápění/vlhkost	20°C / -
počet osob	19 + 1

## STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška) stěny (povrch) podlaha stínění jiná stavební připravenost	<p>rástrový (3000) SDK (malba) linoleum ano ----</p>
---	--

**SILNOPROUD**

230V	2
230V - nábytek	19
230V - P (přepětová)	1
230V - UPS	4

**SLABOPROUD**

---

2x RJ45

---

4

## POZNÁMKA

AVT:

- smartboard
- stropní reproduktory
- kamera
- 1 x ruční + 1 x hlavní mikrofon
- řídicí systém: AV, osvětlení, vnitřní stínění
- přípojně místo na katedře
- na katedře integrovan interaktivní displej (Smartpodium) vč. ovládání
- řídicího systému
- možnost streamování AV mezi učebnami
- před učebnou monitor pro infosystém / rozvrh

Datum, podpis

Kanta, Gil

2021-11-15

Označení / název místnosti

## 205 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PŘF

stavb	stupe	číslo PS - SO	čas	výkres	reviz
SSC	DSP	001	03	205	00

