



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlení	500 lx
vzduchotechnika	ano
chlazení	ano
návrhová teplota chlazení/vlhkost	26°C / -
návrhová teplota vytápění/vlhkost	24°C / -
počet osob	25

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový (3000)
stěny (povrch)	SDK (malba)
podlaha	linoleum
stínění	ano
jiná stavební připravenost	zvýšená únosnost příček - zavěšení konstrukcí

SILNOPROUD

230V	16
230V - P (přepětová)	13
230V - UPS	4

SLABOPROUD

2x RJ45	6
---------	---

  Datum, podpis

2021 - 11 - 15

Označení / název místnosti

UČEBNA I

stavb	stupe	číslo PS - SO	čas	výkres	reviz
SSC	DSP	001	03	320	00