

PARAMETRY PROSTŘEDÍ	
vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlení	500 lx
vzduchotechnika	ano, indukční jednotka
chlazení	ano, indukční jednotka
návrhová teplota chlazení/vlhkost	26°C / -
návrhová teplota vytápění/vlhkost	20°C / -
počet osob	2 + 2

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST	
podhled (výška)	rastrový (3000)
stěny (povrch)	SDK (malba)
podlaha	linoleum
stinění	ano
jiná stavební připravenost	---

SILNOPROUD	
230V	7
230V - nábytek	12
230V - P (přepětová)	5
230V - UPS	4
SLABOPROUD	
2x RJ45	7



Datum, podpis

2021 - 11 - 15

Označení / název místnosti

112 - PRACOVNA - PŘF

stavb	stupa	číslo PS - SO	čas	vykres	reviz
SSC	DSP	001	03	112	00

