



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlení	500 lx
vzduchotechnika	ano, indukční jednotka
chlazení	ano, indukční jednotka
návrhová teplota chlazení/vlhkost	26°C / -
návrhová teplota vytápění/vlhkost	20°C / -
počet osob	2 + 2

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový (3000)
stěny (povrch)	SDK (malba)
podlaha	linoleum
stinění	ano
jiná stavební připravenost	---

SILNOPROUD

230V	5
230V - nábytek	6
230V - P (přepětová)	4
230V - UPS	4

SLABOPROUD

2x RJ45	6
---------	---



1.12.2021

Datum, podpis

2021 - 11 - 15

Označení / název místnosti

122 - PRACOVNA - LF

střed	úroveň	číslo PS - SP	čas	výška	typ
SSC	DSP	001	03	122	00