



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno
Odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č.: HSBM-73-I-3036/I-OPST-2014

Brno 24. 9. 2014
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 1
Přílohy: -

IEC fire stop, s.r.o.
Horní 1110/54
700 30 Ostrava

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: nprap. Přemysl Bíla, vrchní inspektor, ☎: 950 639 120, e-mail: premysl.bila@firebrno.cz

Název stavby: AVION Shopping Park IKEA Brno - spojení jednotky JYSK a redukovaného prostoru DATART
Místo stavby: Brno, Dolní Heršpice, Skandinávská 128/2, 619 00, , p.č.
Stavebník: Inter IKEA Centre Česká republika, s.r.o.,
Projektant PBR: IEC fire stop, s.r.o. Ing. Aleš Tuček, ČKAIT 1102362
Datum zpracování PBR: srpen 2014
Předložený druh dokumentace: Stavební řízení

Jedná se o zařízení sloužící k odvodům tepla a kouře ve spojovaných obchodních jednotkách DATART a JYSK v obchodním areálu AVION Shopping Park Brno. Jsou navrženy světlíky pro odvod a pro přívod vzduch o ploše 5,94 m².

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil v rozsahu požární bezpečnostního řešení (dále jen „PBR“) výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 25. 8. 2014. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

závazné souhlasné stanovisko s podmínkou:

- pro ověření způsobilosti stavby a technických zařízení z hlediska požární ochrany požadujeme doložit platné doklady v souladu s ustanovením § 46 odst. 5 vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti včetně dokladů potvrzujících oprávnění k montáži a doklady potvrzující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti)

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru si ponecháváme jeden výtisk PBR ve své dokumentaci.

Poučení: Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

HZS Jihomoravského kraje
úsek prevence a CNP
614 00 Brno, Zubatého 1
pracoviště Štefánikova 32
1

plk. Ing. Václav Špéra, vrchní rada
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP
HZS Jihomoravského kraje