



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno

Odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č. : HSBM-6-3-1-26/1-OPST-2014

Brno 22. 9. 2014

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/0

IEC fire stop, s.r.o.

Horní 1110/54

700 30 Ostrava

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Adam Janočko, komisař, ☎: 950639118, e-mail: adam.janocko@firebrno.cz

Název stavby: CARLA - centrum podpory humanitních věd
Místo stavby: Brno, Veveří, Arne Nováka 1/1, 602 00, , p.č.
Stavebník: Masarykova univerzita, Brno, Brno-město, Žerotínovo náměstí 617/9, 602 00
Projektant PBŘ: Tuček Aleš, Ing. ČKAIT 1102362
Datum zpracování PBŘ, zpracovatel PBŘ (bez ČKAIT): 08/2014
Předložený druh dokumentace: Změna stavby před dokončením
k ev. č: HSBM-6-3-30/1-OPST-2010

Jedná se o změnu stavby před dokončením, která nově hodnotí pouze: požární odolnost nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, výměnu zasklené požární stěny s původní požární odolností EI 30 nově na EW 30 (stěna se nenachází na chráněné únikové cestě) a hodnocení umístění samo zavíračů a koordinátorů postupného zavírání na požárních uzávěrech. Objekt je vybaven EPS se stávající 24 hodinovou službou.


Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 3. 9. 2014. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

závazné souhlasné stanovisko

Pro ověření způsobilosti stavby a technických zařízení z hlediska požární ochrany požadujeme doložit platné doklady v souladu s ustanovením § 46 odst. 5 vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti včetně dokladů potvrzujících oprávnění k montáži a doklady potvrzující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti).

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru si ponecháváme jeden výtisk PBŘ ve své dokumentaci.

Poučení: Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



plk. Ing. Václav Špéra, vrchní rada
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP
HZS Jihomoravského kraje